


POHLED M 1: 10



POPIS

Domovní rozvodnice nástěnná.
Oceloplechové provedení, bílé
Krytí IP 30, tř. ochrany 1
Podle ČSN EN 61 439 - 3
4 x 24 modulů

ROZMĚRY ROZVADĚČE ANI
ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ
NEJSOU ZÁVAZNÉ

Příloha: 2 listy A4

Index	Datum	Popis změny	Zprac.

Objednatel:	Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

HIP	Ing. Miroslav Vejskal		<div>SiletiCZ S.r.o</div> <div>Sileti cz s.r.o. Selfertova 2919/12, 130 00 Praha</div>		Kopie číslo:
Odpovědný projektant	Ing. Karel Roubal				Stupeň PD DSP+DPS
Vypracoval	Ing. Karel Roubal	<i>Roubal</i>			
Datum	05 / 2023				
Místo stavby	BĚŠINY		Číslo zakázky	21Zak00007	Měřítko: (1 : 10)
Investor	SŽ - Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň				
STAVBA: BĚŠINY ON - Oprava VB - projektová dokumentace Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					D.SO 01.6
ČÁST DOKUM.: SO 01 Stavební úpravy v objektu VB ELEKTROINSTALACE NN + HROMOSVOD					
OBSAH VÝKRESU: ROZVADĚČ R2 - DOPRAVNÍ KANCELÁŘ					Č. VÝKRESU: 12