směr HORAŽĎOVICE

OSA KOLEJE Č. 2

směr KLATOVY

17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0

07 | 08 | 09 | 10

ZRUŠENÉ DRÁTOVODY

ZRUŠENÉ DRÁTOVODY

ZRUŠENÉ DRÁTOVODY

B27 k přejezdům
přepojen do RH-SŽ

osa drátovodného kanálu

panely

3.70

WL 07

WL 07

(WL 15)
WL 04
WL 05
WL 06
WL 07
WL 08

B13
B14
B21

KS8

k.ú. Běšiny
k.ú. Kozí

1100/4

1100/9

1100/4

6.9

6.0

KABELY SSZT

kabely ke zrušení:
B11 - AYKY 4x50
B12 - AYKY 4x35
B21 - AYKY 4x16

Plíř-hlavní rozvaděč pro žst
skříň 1 - přívod z měření ČEZ
skříň 2 - měření - vývody
skříň 3 - vývod pro budovu ON
skříň 4 - stožárové osvětlení

Stavědlo 1 - ZBOURÁNO

R1

ZRUŠENÁ KS 1 ve sklepě

Zrušený R1

záhon

RH-SŽ
1 2 3 4
RE1
RP2
RP1

zp. plocha

1100/4

797/4

35

108

budoucí technologie

Dopravní kancelář

107

původně dopravní kancelář

111- koje
bývalé WC

36

110- koje
bývalá prádelna

PŘÍVOD PRO žsL BĚŠINY
AYKY 4x70 + CYKY 3 x 1,5

Nový R1

Zrušený R-DK

Nové R4+R5

Přívod z RH-SŽ do RE3: AYKY 4x50+CYKY 5x1,5

stará kanalizace

Přílož uzemnění do trasy kabeláže

Měření RE2 pro byty zůstává bez změny

Zabezpečovací zařízení

106

105

RE2

103

vedeno sklepem

104

102

101

čekárna

Stávající R3

R3

Nový CYKY 4x16

RE1

Nový plíř měření SŽ OEE: RE 3

HUP PLYN

~ 5.0

~1m

Vývod z RE2 do budovy "36":
2 x CYKY 3x2,5 v KF 40/32

Stará žumpa

797/1

BET. STOŽÁR 9/10

stará kanalizace

RE-ČEZ
ELMĚROVÝ ROZVADĚČ
NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ 100/5
HLAVNÍ JISTIČ 3 x 100A

k.ú. Kozí
k.ú. Běšiny

1102

Původní měření pro žst - zrušeno

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN - HOLÉ VODIČE

STÁVAJÍCÍ KONZOLE

KS-ČEZ

Stávající svod do KS-ČEZ beze změny

Stávající skříň se 3 sadami pojistek zůstává beze změny

STÁVAJÍCÍ RÁMOVÁ KONZOLE

vedení z trafostanice

plyn

Kabel bude by zrušen

ZÁVĚSNÉ VEDENÍ AES 4x70

KS-ČEZ2
Kabel. skříň jako součást pilíře, přístupnost od komunikace

LEGENDA SÍTÍ

Pozor! Zákresy stáv. sítí jsou jen orientační. Nutno je nechat vytýčit

- Nové kabeláže
- Nadzemní vedení ČEZ
- stávající kabely nn
- Závěsný kabel ČEZ
- hranice parcel
- kabely SSZT
- CETIN - nadzemní

Index	Datum	Popis změny	Zprac.

Objednatel: SPRÁVA ŽELEZNIC

Správa železnic, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

HIP	Ing. Miroslav Vejskal		Kopie číslo:
Odpovědný projektant	Ing. Karel Roubal	Roubal	
Vypracoval	Ing. Karel Roubal		
Datum	03 / 2023		Stupeň PD: DSP+DPS
Místo stavby	Běšiny		
Investor	SŽ - Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň	Číslo zakázky: 22Zak00012	Měřítko: 1:100

Sileti cz s.r.o.
Seifertova 2919/12,
130 00 Praha

STAVBA:
BEŠINY ON - Oprava výpravní budovy
Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.SO 01.6

ČÁST DOKUM.:
SO 01 Stavební úpravy v objektu VB
ELEKTROINSTALACE NN + HROMOSVOD

OBSAH VÝKRESU:
CELKOVÁ SITUACE KABELÁŽÍ

Č. VÝKRESU: **01**