


POHLED M 1: 10





P O P I S

Domovní rozvodnice nástěnná
Celoplastové provedení
Podle ČSN EN 61 439 - 3
IP40/20,IK07, do 63A
2x14 = 28M
např. OEZ Letohrad
RZG-N-2S28

**OSAZENÍ NAD VSTUPNÍMI DVEŘMI,
POPŘÍPADĚ NA PŘEDSÍNI VEDLE DVEŘÍ
ROZMĚRY SKŘÍNĚ NEJSOU LIMITNÍ-
POHLEDOVÁ SESTAVA ROZMÍSTĚNÍ
PŘÍSTROJŮ NENÍ ZÁVAZNÁ**

Počet: 5 kusů

PLATÍ PRO VŠECH 5 BYTŮ

Index	Datum	Popis změny			Zprac.
Objednatel:				Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
		SPRÁVA ŽELEZNIC		Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň	
HIP	Ing. Miroslav Vejska		 Sileti.cz s.r.o. Seifertova 2919/12, 130 00 Praha	Kopie číslo:	
Odpovědný projektant	Ing. Karel Roubal			Stupeň PD DSP+DPS	
Vypracoval	Ing. Karel Roubal				
Datum	03/2023			Měřitko: (1 : 10)	
Místo stavby	Bešiny				
Investor	SŽ - Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň		Číslo zakázky	22Zak00012	
STAVBA:				D.SO 01.6	
Bešiny ON - Oprava VB - projektová dokumentace Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
ČÁST DOKUM.:		SO 01 Stavební úpravy v objektu VB ELEKTROINSTALACE NN + HROMOSVOD			
OBSAH VÝKRESU:				Č. VÝKRESU:	
ROZVADĚČ RB1 - BYT Č. 2				18	