


POHLED M 1: 10




P O P I S

Domovní rozvodnice nástěnná
Celoplastové provedení
Podle ČSN EN 61 439 - 3
IP40/20,IK07, do 63A
2x14 = 28M
např. OEZ Letohrad
RZG-N-2S28

**OSAZENÍ NAD VSTUPNÍMI DVEŘMI,
POPŘÍPADĚ NA PŘEDSÍNI VEDLE DVEŘÍ
ROZMĚRY SKŘÍNĚ NEJSOU LIMITNÍ -
POHLEDOVÁ SESTAVA ROZMÍSTĚNÍ
PŘÍSTROJŮ NENÍ ZÁVAZNÁ**

Počet: 5 kusů
PLATÍ PRO VŠECH 5 BYTŮ

Index	Datum	Popis změny	Zprac.
Objednatel:		Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
		Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň	
HIP	Ing. Miroslav Vejksal	 Siletic.cz s.r.o. Selfertova 2919/12, 130 00 Praha	Kopie číslo:
Odpovědný projektant	Ing. Karel Roubal		Stupeň PD DSP+DPS
Vypracoval	Ing. Karel Roubal		
Datum	03/2023		Měřitko: (1 : 10)
Místo stavby	Bešiny		
Investor	SŽ - Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň	Číslo zakázky	22Zak00012
STAVBA: Bešiny ON - Oprava VB - projektová dokumentace Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			D.SO 01.6
ČÁST DOKUM.: SO 01 Stavební úpravy v objektu VB ELEKTROINSTALACE NN + HROMOSVOD			
OBSAH VÝKRESU: ROZVADĚČ RB1 - BYT Č. 1			Č. VÝKRESU: 17