

Naše zn. 34725/2024-SŽ-OR HKR-NPI
Listů/příloh 2/0

E-ZAK

Vyřizuje Bc. Monika Löwová
Telefon +420 972 341 374
E-mail ORHKRzvv@spravazeleznic.cz

Datum 24. říjen 2024

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce – 64024106

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje **vysvětlení a změnu** zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov

Dotaz dodavatele č. 1:

Dobrý den,

posíláme Vám dotazy k ZD:

SO 04 – pol. č. 19 – chybí MJ – bude doplněna?

SO 02, 06 a 09 – pol. č. 23, 19, 20 obsahující zřízení šachty trativodu mají stejný kód, název i popis, ale různé MJ, bude opraveno?

SO 03, 06 – pol. č. 25 a 21 obsahující zřízení svodné šachty mají stejný kód, název i popis, ale různé MJ, bude opraveno?

SO 03, 06 – pol. č. 26 a 22 obsahující zřízení vsakovací šachty mají stejný kód, název i popis, ale různé MJ, bude opraveno?

SO 02, 04 a 07 – pol. č. 26, 8 a 14 – sloupek ocel pozink mají stejný kód, název i popis, ale různé MJ, bude opraveno?

SO 07 – pol. č. 2 a 3 obsahují obě nástupištní bloky s různým typem prvku, ale předpokládáme, že MJ by měla být stejná?

SO 07 – pol. č. 19 není nám známo, že by existoval výrobek v tomto provedení resp. kombinaci rozměru 550x400 a zároveň z probarveného polymerbetonu. Může zadavatel upřesnit nebo upravit parametry tohoto výrobku?

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel tímto blíže specifikuje položku č. 19 SO 07 takto: za nástupní hranou bude položena betonová dlažba o rozměru 550x400 mm dle Vzorového listu Ž8 10.1, potom vodící linie z kompozitního probarveného polymerbetonu 400x400 mm a dále betonová dlažba 500x500 mm dle požadavku Národního památkového ústavu. Ostatní položky byly opraveny.

V návaznosti na předmětný dotaz tedy Zadavatel opravil Díl 4 části 2 a 3 zadávací dokumentace.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK opravený Soupis prací s výkazem výměr (64024106 Díl 4_2 Soupis prací s výkazem výměr_opr23102024.xlsx)

Zadavatel zároveň mění LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK, která je uvedena na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.

Nabídky musí být nově podány nejpozději do 14. 11. 2024 do 10:00 hodin.

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

—
Ing. Pavla Kosinová
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové