

EXprojekt, s.r.o.

Heršpická 758/13
619 00 Brno

Vaše žádost ze dne, značka:
22.03.2022

Naše značka:
006220033

Vyřizuje:
Hana Cinkaničová

dne:
19.04.2022

Věc: Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice - Náhrada přejezdu P2418 objízdnou komunikací

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: okolí železniční trati (Praha –) Vraňany – Děčín č. 090 (dle knižního jízdního řádu) v úseku Bohušovice nad Ohří – Lovosice (cca km 490,35 až 491,45). Stavba se nachází v k. ú.: Bohušovice nad Ohří, Nové Kopisty, Keblice, Prosmyky.

Stavebník: Správu železnic, státní organizaci, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00,

Projektant: EXprojekt s.r.o., se sídlem Brno, Heršpická 758/13, PSČ 619 00,

Č. zakázky: S631500901

Datum: 09/2022

Předmětem předložené dokumentace je návrh nového chodníku podél komunikace, je napojen na plánovanou investici obce Terezín – zřízení chodníku od obce Nové Kopisty směrem k přejezdu a zastávce Nové Kopisty. Chodník je zřízen na délku úprav pozemní komunikace vedený po pravé straně při pohledu směrem od obce Nové Kopisty do obce Keblice. K nástupišťům jsou zřízena místa pro přecházení, stejně tak v místě sjezdu na nově budovanou objízdnou komunikaci. Hrana chodníku u komunikace je tvořena betonovým obrubníkem šířky 150 mm. Obrubník bude oproti povrchu komunikace vyvýšen o 120 mm s výjimkou míst pro přecházení, kde v nejnižším místě bude obrubník ve výšce 20 mm nad úrovní komunikace. Povrch chodníku je tvořen betonovou dlažbou se zkosenými hranami o rozměrech 200x200 mm tl. 80 mm uložené v loži z drobného kameniva fr. 2-5 mm tl. 40 mm. Pod touto vrstvou bude zřízena vrstva ze ztuhnuté štěrkodrti fr. 0/32 mm min. tl. 200 mm. V okolí signálních a varovných pásů bude dlažba v provedení bez zkosených hran v min. šířce 400 mm. Chodník bude ukončen obrubníkem tl. 100 mm, který bude převýšen o 80 mm a bude tvořit vodící linii. Sklon chodníku bude 2 % směrem ke komunikaci. Celková šířka chodníku včetně obrubníků je 1,65 m.

Konstrukce vozovky chodníku je navržena s krytem z betonové zámkové dlažby šedé ve skladbě:

- Betonová zámková dlažba šedá tl. 60 mm
- Lože z kameniva drceného frakce 4-8 mm tl. 40 mm
- Štěrkodrt' ŠDa tl. 200 mm
- Geotextilie 300 g/m²
- Hutná zemní pláň (Edrf,2=30 MPa), alt. sanace
- Celkem tl. 300 mm

Součástí SO 102 jsou také místa pro přecházení na straně u přístupových chodníků na nástupiště. Dlažba v tomto prostoru bude tvořena betonovou dlažbou bez zkosených hran o rozměrech 200x200 mm tl. 80 mm, stejně jako je tomu na nástupišti zast. Nové Kopisty a přístupech na nástupiště. Vzhledem k poloze stávajících skříňů technologií bude částečně zadní hrana chodníku tvořena betonovými palisádami, které pak navazují na stejnou konstrukci v rámci přístupového chodníku nástupiště.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 2.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110

Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT
Cinkaničová

Hana Cinkaničová, odborný konzultant

Adr. střediska: Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín IV.

Adr. doručovací: Lipová 245, 407 01 Jílové u Děčína

737 609 815, hana@cinkanicova.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

