

Váš dopis zn.

Ze dne

Náše zn. 20306/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Veronika Fučíková

Mobil +420 702 238 237

E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bečov nad Teplou“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 2:

SO 55-71-01.01 – D 766 – Truhlářské konstrukce :

okna mají být špaletové, ale zároveň je zde poznámka , že u nich má být celoobvodové kování a čtyřpolohovací klika. Toto se dává pouze do eurooken, ale do špaletových oken to nelze.

Jedná se tedy o okna špaletová nebo o eurookna ?

Odpověď na dotaz č. 2:

Okna budou špaletová. Z výpisu oken, technické zprávy a souhrnné technické zprávy byla poznámka o celoobvodovém kování a čtyřpolohovací klíče odstraněna, viz přílohy.

Přílohy:

- B_STZ
- D221_SO557101_01_1_001_TZ
- D221_SO557101_01_2_039_výpis oken

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 2, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/změnou/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě Pověření č. 18-NM ze dne 30.09.2024
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)