

Naše zn. 12164/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/2

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 31. října 2024

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 12
„Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 74:

V soupisu prací **SO 01-15-01** se nachází položka 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 v množství 2 221,719 T.

Jedná se o kamenivo pod plotem v š. 0,5 m, čili položka nemůže mít tak velkou tonáž. Podle nás ve výpočtu chybí tl. 0,1 m a v případě, že číslice 3 ve výpočtu znamená objemovou hmotnost kameniva, tak ta nám přijde velmi nadhodnocena ve srovnání s objemovou hmotností betonu, která se standardně uvádí 2,4 t/m³.

A dále k výše uvedené položce materiálu chybí položka stavebních prací (např. zásyp, zřízení lože...).

Žádáme zadavatele o vysvětlení, popřípadě úpravu soupisu prací.

Odpověď:

Byl upraven výpočet položky č. 12 a dále byla doplněna položka č. 33 pro související stavební práce k položce č. 12.

Byl upraven soupis prací SO 01-15-01.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

XDC_Přejezd_P6501_Přerov-Bohumín_20241029_zm11.xml

XLS_Přejezd_P6501_Přerov-Bohumín_20241029_zm11.xlsx

V Olomouci dne 31. 10. 2024



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace