

Naše zn. 12752/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Ing. Magdaléna Holá

Mobil +420 724 932 387
E-mail HolaM@spravazeleznic.cz

Datum 13. listopadu 2024

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1
„**Rekonstrukce mostu v km 133,610 na trati Retz - Kolín**“

Dotaz č. 1:

SO 01 Kolejové řešení:

Dle TZ bude v úseku demontované koleje (položka č. 39) zřízená BK. V soupisu prací chybí položka pro ocenění zřízení BK. Žádáme zadavatele o přidání položky k ocenění zřízení BK.

Odpověď:

V soupisu prací byla doplněna položka č. 52. Zároveň byla ponížena položka č. 19 o 908,0m, neboť obě položky obsahují směrovou a výškovou úpravu koleje.

Dotaz č. 2:

SO 01 Kolejové řešení:

V soupisu prací chybí položka pro zřízení svarů v úseku demontované koleje (položka č. 39). Žádáme zadavatele o přidání položky k ocenění zřízení svarů.

Odpověď:

V soupisu prací byla doplněna položka č. 51. Množství odpovídá počtu řezání kolejnic.

Dotaz č. 3:

SO 01 Kolejové řešení:

Dle výměry položky č. 24 Řezání kolejnic, v počtu 148 ks, nám vychází řezání kolejnic po cca 25 metrech (před odřezáním konců kolejnic). Žádáme zadavatele o informaci, jestli je náš výpočet správný. Poskytne zadavatel jeho způsob výpočtu výměry položky č. 24?

Odpověď:

Výpočet je správný. Kolejová pole délky 25m a tři řezy rezerva.

Dotaz č. 4:

SO 01 Kolejové řešení:

Požaduje zadavatel broušení kolejnic v úseku km 133,065808 – km 133,973555?

Odpověď:

Zadavatel nepožaduje broušení kolejnic v úseku km 133,065808 – km 133,973555.

Dotaz č. 5:

Ze zadavatelem postoupených Pokynů pro dodavatele, části 9. Další informace / Dokumenty předkládané dodavatelem v nabídce, v pořadí třetí odrážky, vyplývá požadavek na předložení specifikací typu zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, které bude dodavatelem určeno k použití pro plnění předmětné veřejné zakázky a které bude v souladu se Směrnicí č. 34 SŽDC.

Dle našeho názoru z rozsahu požadovaných dodávek prací na veřejné zakázce tento požadavek nevyplývá.

Žádáme zadavatele o kontrolu a případné upřesnění, o které specifikace prvků zabezpečovacího a sdělovacího zařízení se jedná.

Odpověď:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu **ve Výzvě ruší v odst. 9.1. třetí odrážku, v odst. 12.3. dvanáctou odrážku, a také v odst. 19.3. čtvrtá odrážka**, viz. příloha Výzva_podlimitní_R_Most 133610_opr.1_13.11.2024.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ, kdy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny zadávací dokumentace činila celou svou původní délku, tzn. ze dne 25.11.2024 v 10:30 na den 09.12.2024 v 09:00.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

- **SO01Soupis prací 11_11_2024**
- **Výzva_podlimitní_R_Most 133610_opr.1_13.11.2024**

—
V Praze dne

Ing. Ondřej Göpfert

ředitel odboru investičního
na základě pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023
Správa železnic, státní organizace