LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ

- PŘEVAŽUJÍCÍ ZDIVO Z CPP NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU, TLOUŠŤKA ZDIVA VIZ. KÓTY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DŘEVĚNÁ DĚLÍCÍ STĚNA Z PRKEN A SLOUPKŮ
- ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH / PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- DŘEVĚNÁ STĚNA Z NOSNÝCH PROFILŮ OPLÁŠTĚNÝCH DŘEVOVLÁKNITÝM DESKAMI

POZNÁMKY OBECNÉ

- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA DLE DOSTUPNÉ STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE, ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU A OBHLÍDKY STAVBY.
- POZICE A ROZMĚRY PRVNÍ KROVU BYLY ODEČTENY ZE STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE. PŘI OBHLÍDCE STAVBY BYLY ROZMĚRY DOSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ OVĚŘOVÁNY. DÁLE BYLA ZJIŠTĚNA NEODBORNÁ MANIPULACE SE SOUSTAVOU KROVU, ZATÉKÁNÍ ZPŮSOBUJÍCÍ DEGRADACI PRKENNÉHO ZÁKLOPU A ČÁSTEČNÉ NAPADENÍ KONSTRUKCÍ DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCI. PŘED PROVAZEČNÍM VEŠKERÝCH PRACÍ NA KROVU JE NUTNÉ JEHO SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ A OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ
- TLOUŠŤKY KONSTRUKCÍ JSOU ZAKRESLENY DLE POSKYTNUTÉ STÁVAJÍCÍ PD A HODNOT NAMĚŘENÝCH NA STAVBĚ. ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ.
- SKLADBY PODLAH A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ JSOU PROVEDENY NA ZÁKLADĚ STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE, STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU A OBHLÍDKY NA MÍSTĚ STAVBY. NEBYLO MOŽNÉ OVĚŘIT VEŠKERÉ KONSTRUKCE, SKLADBY BUDOU DOPŘESNĚNY PO ODKRYTÍ V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ.
- FIRMA PROVÁDĚJÍCÍ STAVBU MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM STAVBY PROVÉST OBHLÍDKU STAVBY A VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT SE PROJEKTANTEM A DOZOREM STAVBY.

SO 11-71-01 0,000 = 581,157 m n.m.
SOŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

sfdi STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Jiná ověření: Paré:

Orientační schéma: Razítko oprávněné osoby:



Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Zástupce investora:	Stavební správa východ
Adresa:	Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc

Zhotovitel díla:	Správa železnic, státní organizace
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel části/objektu:	Správa železnic, státní organizace
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz
Hlavní projektant (HIP):	Bc. Jiří Plesník — Specialista: Jan Karásek

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce výpravní budovy Hlinsko v Čechách**		Označení investora: S621900252
			Zakázka: 2201
Název části:	Pozemní objekty budov		Označení části: **D.2.2.1**
Název objektu/dílčí části:	**ŽST Hlinsko v Čechách, nádražní budova** **Architektonicko-stavební řešení**		Označení objektu/komplexu: **SO 11-71-01 .01**
Název přílohy:	Řez A-A		Číslo přílohy (typ/pořadí): **2. 007**
Název dílčí části přílohy:	stávající stav		
Odpovědný projektant: Bc. Jiří Plesník	Zpracovatel přílohy: Jan Karásek	Měřítko: 1:50 Formáty: 1340x420	Stupeň dokumentace: **PDPS**
Kraj: Pardubický	Katastrální území: Hlinsko v Čechách [639303]	TUDU: 1611 E3	Smluvní datum zpracování: **30.11.2023**

Označení investora: S621900252 | Stupeň dokumentace: PDPS | Část: D.2.2.1 | Objekt: SO 11-71-01 .01 | Podobjekt: | Příloha: 2. 007 | Revize:
[Prostor pro další informace]