



253 015	-	DRŽÁK VEDENÍ NA PLOCHÉ STŘECHY (ZÁTĚŽ - BETON)
253 027	-	DRŽÁK IZOLOVANÉHO VEDENÍ NA PLOCHÉ STŘECHY - ROZSAH DRŽÁKU 23 mm
275 319	-	DRŽÁK PRO UCHYCENÍ IZOLOVANÉHO VEDENÍ POMOCÍ UPÍNACÍHO PÁSKU
106 323	-	UPÍNACÍ PÁSEK 100 x 25 x 0,3 mm VČ. STAHOVACÍ SPONY
480 006	-	ŠTÍTEK S VYFRÉZOVANÝMI ČÍSLY 16mm
380 020	-	SKUŽEBNÍ SVORKA K VÝVODUM UZEMNĚNÍ 8-10/16mm
483 150	-	ZAVÁDĚCÍ TYČ 1500mm, Rd 16mm
275 260	-	DRŽÁK JÍMACÍ A ZAVÁDĚCÍ TYČE S OBJÍMKOU VČETNĚ KOTVÍCÍHO MATERIÁLU PŘES ZATEPLENÍ
SZ	-	SVORKA ZKUŠEBNÍ
SP	-	SVORKA PŘIPOJOVACÍ
SR3	-	SVORKA UZEMŇOVACÍ PÁSEK - DRÁT
FeZn D8	-	VODIČ FeZn PRŮMĚR 8 mm
FeZn D10	-	VODIČ FeZn PRŮMĚR 10 mm
FeZn 30x4	-	UZEMŇOVACÍ PÁSEK FeZn 30x4 mm
H07V-K 6žž	-	VODIČ DOPLŇJÍCÍHO POSPOJOVÁNÍ
MET1	-	HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘIPOJNICE (m.č. 0P18)
PPE	-	UZEMŇOVACÍ SVORKA FVE PANELU (UMÍSTĚNÍ UPŘESNIT DLE DODANÉHO TYPU PANELU)

Zhotovitel díla:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Markýty Kunčové 990/12, 615 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz	
Zhotovitel části/objektu:	Ing. Bohuslav Šulák	
Adresa:	Solanec pod Solánem, 756 62 Hutisko-Solanec	
Kontakt:	T: +420 724 283 386 E: bob.sulak@tzrb-projekt.eu	
Hlavní projektant (HIP):	Bc. Jiří Plesník	Specialista: Ing. Jiří Kolář

Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy Hlinsko v Čechách			Označení investora: S621900252
Název části:	Pozemní objekty budov			Zakázka: 2201
Název objektu/díleč části:	ŽST Hlinsko v Čechách, nádražní budova Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem			Označení objektu/komplexu: SO 11-71-01 .47
Název přílohy:	Půdorys střechy			Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 301
Název díleč části přílohy:	Uzemnění a bleskosvod			Stupeň dokumentace: PDPS
Odpovědný projektant: 301	Zpracovatel přílohy: Ing. Bohuslav Šulák		Měřítko: 1:100 Formáty: 735x420	Smluvní datum zpracování: 30.11.2023
Kraj: Pardubický	Katastrální území: Hlinsko v Čechách [639303]		TUDU: 1611 E3	
Označení investora: <i>(Prostor pro další informace)</i>	Stupeň dokumentace: Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha: Revize:
	S 6 2 1 9 0 0 2 5 2 - - P D P S - - D 2 2 0 1 - - S 0 1 1 7 1 0 1 - - 4 7 - - 2 - - 3 0 1 - - P 0 0			