



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN AC 50Hz 400V/TN-C
3NPE AC 50Hz 400V/TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
OCHRANNÁ OPATŘENÍ ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
- IZOLACÍ, KRYTÝ A PŘEPÁŽKAMI
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
- NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- DOPLNĚNÁ - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: VIZ. PROTOKOL č. 05/2022

Jiná ověření: Paré:

Orientační schéma: Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz	
Zhotovitel části/objektu:	Ing. Bohuslav Šulák	
Adresa:	Solanec pod Solánem, 756 62 Hutisko-Solanec	
Kontakt:	T: +420 724 283 386 E: bob.sulak@tzb-projekt.eu	
Hlavní projektant (HIP):	Bc. Jiří Plesník	Specialista: Ing. Jiří Kolář

Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy Hlinsko v Čechách	Označení investora: S621900252
Název části:	Pozemní objekty budov	Zakázka: 2201
Název objektu/díle části:	ŽST Hlinsko v Čechách, nádražní budova Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem	Označení části: D.2.2.1 Označení objektu/komplexu: SO 11-71-01 .47
Název přílohy:	Základní přehledové schéma napájení	Číslo přílohy (typ/pořadí):
Název díle části přílohy:		2. 101
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -
Ing. Bohuslav Šulák	Ing. Bohuslav Šulák	Formáty: A1
Kraj: Pardubický	Katastrální území: Hlinsko v Čechách (639303)	TUDU: 1611 E3
Stavba investice:	Stavba objektu:	Stavba:
S 6 2 1 9 0 2 5 2	P D P S - 0 2 2 0 2 - 5 0 1 1 7 1 0 1 - 4 7	Příloha: 2 0 1
(Prostor pro další informace)		