



M Ě S T O S T U D Ě N K A

Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace
Poštovní 772, 742 13 Studénka

Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace



VÁŠ DOPIS Č.J.:

ZE DNE :

NAŠE Č.J.: COV 43/2023/ČOV/Tei

NAŠE SP.ZN.:

52.2 V5

VYŘÍZUJE: Tomáš Teichmann

TELEFON: 556 414 307

E-MAIL: teichmann@mesto-studenka.cz

DS: vz3bvhc

DATUM: 13.3.2023

SUDOP BRNO, spol.s r.o.

Kounicova 26

611 36 Brno

Vyjádření

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí ke stavbě **Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín – změna územního rozhodnutí**, Vám sdělujeme následující:

po přezkoumání předložené projektové dokumentace (dále jen „PD“) určené pro uvedenou stavbu, středisko ČOV a kanalizace **souhlasí** s předloženou PD a přeložkou výtlaku splaškové kanalizace, ale s níže uvedenými výhradami a za dodržení těchto podmínek:

- Požadujeme, aby po provedení přeložky výtlaku splaškové kanalizace bylo provedeno vyčištění potrubí v celé délce, to znamená v úseku z ČS 2 až na ČOV 9500 EO s následným odsátím a likvidací čistící vody. Následně bude provedena kamerová zkouška potrubí, opět v celé jeho délce. Případné nedostatky, vady díla, nečistoty nebo zbytky stavebního materiálu budou odstraněny. Záznam z kamerové zkoušky na flash disku bude předán zástupci města.
- Požadujeme provedení tlakové zkoušky potrubí v celé délce, to znamená v úseku z ČS 2 až na ČOV 9500 EO. Po úspěšné tlakové zkoušce požadujeme provést zavodnění potrubí v celé délce, to znamená z ČS 2 až na ČOV 9500 EO a jeho kompletní odvědušnění a toto bude zdokumentováno.
- Vyhodnocení výše uvedených kontrol a zkoušek bude písemně zaznamenáno do protokolu a ten následně předán zástupci města.
- Předložená projektová dokumentace musí být v souladu s příslušným ustanovením stavebního zákona a prováděcích předpisů.
- Předpokládáme, že navrhovanou přeložkou výtlaku splaškové kanalizace nedojde ke zhoršení průtokových poměrů, tudíž k rychlejšímu opotřebení instalovaných čerpadel a k vyšší energetické náročnosti. V případě nedodržení těchto parametrů, budeme požadovat po investoru kompenzaci zvýšených provozních a vyvolaných investičních nákladů.(dle našeho názoru ve výpočtu potrubí není zahrnut vliv spojování potrubí).
- Požadujeme důslednou koordinaci prací a projednání s provozovatelem před zahájením prací. Kontakt na zástupce provozovatele: Tomáš Teichmann tel. 556 414 307, e-mail: teichmann@mesto-studenka.cz.
- Toto vyjádření slouží jako podklad pro další řízení dle ustanovení stavebního zákona.

Tomáš Teichmann
vedoucí střediska ČOV a kanalizace

M Ě S T O
742 13 S T U D Ě N K A