




**Hasičský záchranný sbor Kraje
Vysočina
územní odbor Žďár nad Sázavou**

HZSJX007ALYC

HZSJX007ALYC
prvotní identifikátor



Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

ADRESÁT:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

VYŘIZUJE: Bc. David Chvátal
TEL: 950291116 / FAX: 950291114
E-MAIL: david.chvatal@hasici-vysocina.cz

ŽDÁR NAD SÁZAVOU: 04.03.2021
POČET LISTŮ: 2
PŘÍLOHY: 0
Č.j.: HSJI- 812-2/ZR-2021

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Výstavba PZS přejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec- Křižanov

Místo stavby: k.ú. Oslavička

Stavebník: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1

Předložená dokumentace: Sloučené řízení, zpracovatel Ing. Pavel Bláha, číslo ČKAIT – 0700916, datum 02/2021.

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 1. 3. 2021 vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:


- Požárně bezpečnostní řešení (zpracovatel Martin Šolc, číslo ČKAIT – 1400401, datum 2/2021).


Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti

dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Popis stavby z hlediska požární bezpečnosti:

Dokumentace řeší rekonstrukci přejezdu v km 16, 8391 na železniční trati Studenec – Křižanov. Jedná se o jednokolejnou neelektrifikovanou trať. Hlavní náplní je rekonstrukce železničního svršku, spodku a přejezdové konstrukce v prostoru přejezdu. Mimo jiné je součástí stavby také nový reléový domek (typové zařízení) a úprava zabezpečovacího zařízení.




.....
plk. Ing. Vladimír Sobotka
ředitel územního odboru