

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn.
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Jan MAREK
Telefon +420 972 741 027
Mobil +420 601 103 274
E-mail MAREKJ@SPRAVAZELEZNIC.CZ

Datum 0.0.0000

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 773/1
779 00 Olomouc

přes C. E. Sta

Výstavba PZS přejezdu P3916 v km 16,839 na trati Studenec - Křižanov : připomínky k DSP

Připomínky k předložené Dokumentaci pro stavební povolení (DSP) stavby Výstavba PZS přejezdu P3916 v km 16,839 na trati Studenec - Křižanov

Připomínky Správce PPK : (Ing. D. Tomášek, TomasekD@spravazeleznic.cz , +420 972 624 535)

Bez připomínek

Připomínky Správce ŽBP : (Ing. P. Bělehrad, Belehrad@spravazeleznic.cz , +420 972 625 479)

Bez připomínek, ŽBP je aktuální a jeho náhrada v případě zničení je uvedena v TZ.

Připomínky Správce ŽMP : (Ing. H. Hrabcová, Hrabcova@spravazeleznic.cz , +420 972 625 174) (Ing. A. Bednář, BednarAd@spravazeleznic.cz , +420 972 624 534)

V předané dokumentaci nejsou mapové podklady, které by byly vyhotoveny podle předpisů SŽ.

Podle technické zprávy bylo využito měření pro 3D osu z roku 2017 a pravděpodobně tam proběhlo doměření od firmy Chládek a Tintěra, které ale není přiloženo k této dokumentaci.

Připomínky Odd. geodézie staveb : (Ing. J. Marek, MarekJ@spravazeleznic.cz , +420 972 741 027)

Některé části kontrolované dokumentace jsou pouze v uzavřené formě. Chybí tabulky ve formátu .xlsx, výkresy ve formátu .dgn.

V souboru N.2.2_001-6 komplet.pdf je v tabulce N.2.2-5 Dotčení pozemků stavbou je uveden pozemek p.č. 462/22. Správně by mělo být 462/21.

Souřadnic v části N.2.4 Koordinační vytyčovací výkres jsou uvedeny na čtyři desetinná místa.

V části N.2.5 Obvod stavby chybí seznam souřadnic. Ten je ten v části N.2.4 Koordinační vytyčovací výkres. O tom se však TZ nezmiňuje.

V seznamu souřadnic bodů obvodu stavby je bod 524, který neleží na hranici parcel. Je zobrazen mimo hranici i v souboru N.2.3_004 Osl.pdf

Pro výkon funkce ÚOZI objednatele na této stavbě požadujeme předání 4. Geodetického podkladu pro projektovou činnost zpracovaného podle jiných právních předpisů v členění dle Přílohy č. 3 k vyhlášce 146/2008 Sb. v struktuře a obsahu dle požadavků Přílohy č. 2 ke směrnici GŘ č. 11/2006.

Digitální dokumentace bude předána na CD v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.

Konečná verze geodetické dokumentace se zpracovanými připomínkami bude ověřena ÚOZI zhotovitele DSP s OZ G-02 nebo G-03 .

Ing. Jan Marek

**Správa železnic, státní organizace
Správa železniční geodézie**

Vedoucí oddělení
RP Brno, oddělení geodézie staveb

Nerudova 1, 779 00 Olomouc
T 972 741 027
M 601 103 274
E MarekJ@spravazeleznic.cz
spravazeleznic.cz

Přílohy :