

Váš dopis zn. IS C.E.Sta
Ze dne 29.12.2020
Naše zn. 4385/2021-SŽ-GR-030
Listů/příloh 1 0

Vyřizuje Jiří MIČKA
Telefon +420 972 762 103
Mobil +420 606 092 909
E-mail MickaJ@spravazeleznic.cz

Datum 18.01.2021

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
779 01 Olomouc

Odstranění TOR na přejezdu P3919 v km 18,481 trati Studenec – Křižanov

V části D.3 PD ve stupni DSP výše uvedené stavby je zpracováno „**Požárně bezpečnostní řešení**“ (dále jen PBŘ) a v části B.2.8 souhrnné TZ jsou zpracovány souhrnně „**Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby**“.

Navrhovaný způsob řešení požárně bezpečnostních požadavků je bez zásadních připomínek, přesto požadujeme zpřesnění, resp. doplnění některých částí takto:

V závěrečné části PBŘ požadujeme doplnit text:

„Před zahájením provozu musí být do dokumentace požární ochrany správce zařazeny:

- zpráva o revizi elektrických zařízení a zpráva o kontrole, zabezpečené ve stanoveném termínu nebo lhůtě osobou, která je oprávněna revize kontroly, údržbu a opravy provádět,
- doklady, kterými bude prokázáno splnění požadavků na zateplovací systém podle ČSN 73 0810:2016 ve znění opravy z 3/2020,

Tyto doklady budou zhotovitelem předány správci objektu a stanou se nedílnou součástí dokumentace požární ochrany.“

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby souhrnné TZ:

Ve druhém odstavci této části požadujeme nahradit nekorektní název „...jednotek SŽDC“ textem „...jednotek Správy železnic“ a ve třetím odstavci nahradit text nekorektního předpisu „SŽDC Ob 14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, ve znění změny č. 1(účinnost od 1. května 2014)“ novým předpisem „**SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic**“.

Požární bezpečnost při provádění stavebních prací zhotovitelem:

Text posledního odstavce této části požadujeme nahradit textem:

„Při provádění řezání konstrukce případně svařování musí být dodrženy podmínky o požární bezpečnosti při svařování dle předpisu R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic.“

Tuto část dále požadujeme doplnit textem:

„Zhotovitel provede ohlášení zahájení a ukončení stavebních prací na místně příslušné operační středisko HZS Správy železnic - JPO Havlíčkův Brod, Havířská 3571, 580 01 Havlíčkův Brod, nepoplachové č. tel. 725 344 673 nebo e-mail hzshbroper@spravazeleznic.cz, v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření“.

Ing. Mgr. Vladimír Abraham, MBA
ředitel
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1315695

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 53ea3832-1f59-4570-afdf-f80b905d56c0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří MIČKA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.01.2021 13:03:00



96f68c93-d5dd-48c9-972d-56bedc7eb2d7