

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn.
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Jan MAREK
Telefon +420 972 741 027
Mobil +420 601 103 274
E-mail MAREKJ@SPRAVAZELEZNIC.CZ

Datum 19.1.2021

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 773/1
779 00 Olomouc

přes C. E. Sta

Odstranění TOR na přejezdu P3919 v km 18,481 trati Studenec - Křižanov

Připomínky k předložené Dokumentaci pro stavební povolení stavby Odstranění TOR na přejezdu P3919 v km 18,481 trati Studenec - Křižanov.

Připomínky Správce PPK : (Ing. D. Tomášek, TomasekD@spravazeleznic.cz , +420 972 624 535)

Bez připomínek.

Připomínky Správce ŽBP : (Ing. P. Bělehrad, Belehrad@spravazeleznic.cz , +420 972 625 479)

V části N.2.3 Výkresy návrhu vytyčovací sítě chybí zobrazení bodů ŽBP ve výkresech. Jinak je ŽBP dokumentováno dostatečně. V technické zprávě N.2.1 je na str.5 omylem uveden text popisující jinou lokalitu než je předmětem stavby. Toto je nutné opravit. Obecně platné požadavky na zachování bodů v průběhu stavby ponechat a uvést body ohrožené stavbou (např. body 703, 710, 544 jsou přímo v trase kabelu, 557 a 542 jsou blízko trasy, 557 je na skále, kterou je nutné trasou obejít bez poškození stability bodu). Ohrožené body je obvyklé rozlišit v grafické části NVS barevně (červeně ohrožené / zeleně ostatní). Bod 555 je evidován jako zrušený a jeho případné poškození nebude nutné řešit. Ostatní body musí zhotovitel stavby ohlídat a poškozené body nahradit.

Připomínky Správce ŽMP : (Ing. H. Hrabcová, Hrabcova@spravazeleznic.cz , +420 972 625 174) (Ing. A. Bednář, BednarAd@spravazeleznic.cz , +420 972 624 534)

Předané mapové podklady neodpovídají předpisům SŽ.

Připomínky Odd. geodézie staveb : (Ing. J. Marek, MarekJ@spravazeleznic.cz , +420 972 741 027)

V technické zprávě jsou uvedeny v Majetkoprávní části výkresy se stejným číslem N.2.2-7 Situace záboru pozemků km 18,450-18,530 a N.2.2-7 Situace záboru pozemků km 23,300-24,050. Výkresy jsou ve skutečnosti označeny jako N.2.2_007 a N.2.2_008.

V části N.2.4 Koordinační vytyčovací výkres chybí písemná část. Není uveden seznam souřadnic vytyčovaných bodů jednotlivých PS/SO. Seznam PS a SO je uveden jen v TZ.

U obvodu stavby není uveden seznam lomových bodů a jejich souřadnice.

Dokumentace je pouze v uzavřené formě.

Pro výkon funkce ÚOZI objednatele na této stavbě požadujeme předání 5. Geodetického podkladu pro projektovou činnost zpracovaného podle jiných právních předpisů dle Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v struktuře a obsahu dle požadavků Přílohy č. 1 ke směrnici GŘ č. 11/2006.

Digitální dokumentace bude předána na CD v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.

Konečná verze geodetické dokumentace se zpracovanými připomínkami bude ověřena ÚOZI zhotovitele DUR s OZ G-02 nebo G-03 .

Ing. Jan Marek

**Správa železnic, státní organizace
Správa železniční geodézie**

Vedoucí oddělení
RP Brno, oddělení geodézie staveb

Nerudova 1, 779 00 Olomouc
T 972 741 027
M 601 103 274
E MarekJ@spravazeleznic.cz
spravazeleznic.cz

Přílohy :