

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 59633/2021-SŽ-OR OVA-OPS
Listů/příloh 2/1

Vyřizuje Ing. Michaela Hanová
Telefon +420 972 766 723
Mobil +420 602 965 815
E-mail HanovaM@spravazeleznic.cz

Datum 27. prosince 2021

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
779 00 Olomouc

Souhrnné stanovisko k projektu stavby DUSP

Na základě předložení zpracovaných připomínek (3. kolo) vydává Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava toto:

s o u h r n n é s t a n o v i s k o s připomínkami k **projektu stavby** pro akci:

„Výstavba PZS přejezdu P7712 v km 9,592 trati Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem“

S předloženou dokumentací souhlasíme, za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Nutno respektovat vyjádření Správy železnic, státní organizace, OR Ostrava:
 - **OOČ – Oddělení obchodních činností**
(Ing. R. Michna; tel.: 972 766 140; e-mail: Michna@spravazeleznic.cz)
 - Dojde k dotčení zájmů OOČ OR Ostrava (viz *Příloha 1*).
 - **OPS – Odbor přípravy staveb**
(Ing. M. Hanová; tel.: 972 766 723; e-mail: HanovaM@spravazeleznic.cz)
 - Bez připomínek
 - **OTE – Odbor technický**
(Ing. I. Luber; tel.: 972 766 724; e-mail: Luber@spravazeleznic.cz)
 - Bez připomínek.
 - **OPS – Oddělení životního prostředí**
(Ing. L. Červenková; tel.: 972 766 710; e-mail: Cervenkova@spravazeleznic.cz)
 - Bez připomínek.
 - **PO Ostrava – Provozní obvod Ostrava**
(Ing. J. Harman; tel.: 972 762 492; e-mail: HarmanJ@spravazeleznic.cz)
 - Bez připomínek.
 - **SEE – Správa elektrotechniky a energetiky**
(p. R. Cibulka; tel.: 972 762 551; e-mail: CibulkaR@spravazeleznic.cz)
 - V TZ opravit:
 - Elektroměr bude v elektroměrovém rozváděči jištěn jističem 3 x 16 A vypínací charakteristiky B. Bude osazen 3f hlavní jističem 16 A a plombovanou částí pro elektroměr.
 - Rozhraní a dělicí místo SEE/SSZT v rozváděči jsou vstupní svorky jističe FA1.

- **SMT – Správa mostů a tunelů**
(Ing. H. Hrubá; tel.: 972 766 603; e-mail: Hrubah@spravazeleznic.cz)
- Bez připomínek.
- **ST1 – Správa tratí**
(p. P. Horák; tel.: 972 766 322; e-mail: HorakP@spravazeleznic.cz)
- Bez připomínek.
- **SPS – Správa pozemních staveb**
(p. O. Jaroš; tel.: 972 766 215; e-mail: JarosO@spravazeleznic.cz)
- V Technické zprávě SO-03-71-08_001na konci opravit, že stavba se bude řídit předpisem SŽ v "PLATNÉM" znění, ne v "plném" znění, jak bylo napsáno.
- **SSZT – Správa sdělovací a zabezpečovací techniky**
(p. A. Francek; tel.: 972 766 437; e-mail: Francek@spravazeleznic.cz)
- Bez připomínek.
- **ÚŘP – Úsek řízení provozu**
(Ing. R. Šimeček; tel.: 972 765 413; e-mail: SimecekR@spravazeleznic.cz)
- V dokumentu "D.1.1.2_PS 03-01-38_2_102 Polohopisný výkres od km 9,5 do km 10,3" u výhybky č.1 zrušit počítač náprav KSPB8. Platí ten, který je v úrovni přejezdníku.

2. Nutno respektovat další vyjádření:

- **ČD Telematika Olomouc – SKS**
(p. J. Klváček; tel.: 972 741 277; e-mail: Jiri.Klvacek@cdt.cz)
- Bez připomínek.
- **ČD Telematika Olomouc – výstavba**
(p. M. Cícha; tel.: 972 741 707; e-mail: Martin.Cicha@cdt.cz)
- Bez připomínek.

Toto stanovisko Správy železnic, státní organizace, Oblastního ředitelství Ostrava se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace. Pokud dojde k jakékoliv změně, musí být projektová dokumentace znovu předložena ke schválení.

Ing. Jiří MACHO

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Přílohy

Příloha 1 – Vyjádření OoČ

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2214997

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 88898e03-9cae-415d-9efc-9985d56522fd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michaela HANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.12.2021 09:45:01



1ea5328e-f7b3-4ecf-a290-6029746c4437