



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Ing. Tereza Domesová
Kounicova 688/26
602 00 Brno

ve Vyškově 14.12.2021

VĚC: Stanovisko QUANTUM, a.s. Vyškov k technické infrastruktuře

Název stavby: „Modernizace trati Brno – Přerov, 3. stavba Vyškov - Nezamyslice“

Místo stavby: k.ú. Nezamyslice

Investor: Správa železnic, státní organizace Dílčeděná 1003/7, Praha 1, 110 00

Čj./zn./č.evid.: 590/OJ/2021

Výše uvedenou stavbou bude dotčeno **plynárenské zařízení**. S provedením stavby souhlasíme za těchto podmínek:

1. Výše uvedenou stavbou bude dotčen **STL ocelový plynovod dn 150**.
2. **Plynovod jde v části souběhem s tratí a kříží trať**.
3. **Křížení a souběh** kabelového vedení, vodovodu a kanalizace a **staveb s plynárenskými sítěmi musí být v souladu s ČSN 736005 tab. 1 a 2..** Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1m na obě strany plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku min. 0,1m.
4. **Výkop v ochranném pásmu 1m od plynárenského zařízení provádějte pouze ručně.**
5. V případě provádění protlaku, který kříží plynovod, požadujeme odhalení části plynovodu, aby protlakem nedošlo k jeho poškození.
6. Minimálně 5 pracovních dní před zahájením prací požádejte QUANTUM, a.s. pana Julinu, tel. 724 703 983 E-mail: julina@quantumas.cz o přesné vytýčení plynárenských zařízení po jednotlivých částech stavby včetně zjištění hloubky uložení plynovodu. Uhrada za vytýčení v hotovosti na místě samém.
7. **Obnažené plynárenské zařízení zajistíte po dobu stavby před poškozením.** Poškození našeho zařízení bude kvalifikováno jako porušení zákona č. 458/2000Sb.
8. **Před provedením záhozu plynárenského zařízení přizvete pracovníka QUANTUM, a.s. k provedení kontroly neporušenosti plynovodu a to po jednotlivých částech stavby.**
9. Dodržení podmínek bude ověřeno při kolaudačním řízení, ke kterému žádáme být přizváni





Při splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s činností v ochranném pásmu plynovodu.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci předloženou firmě QUANTUM, a.s. a pro rozsah prací v ní uvedených. Doba platnosti tohoto vyjádření končí uplynutím dvou kalendářních let od jeho vydání.

S pozdravem,

Oldřich Julina
Za QUANTUM, a.s.