

Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: 21.04.2022
Jednací číslo: **MOVOZADPV-210422-03**
Vy izuje: Ing. Jiří Rozehnal
Telefon: **582 301 036**
E-mail: **rozehnal@smv.cz**
Datum: **02.05.2022**

Žadatel:
Eva Šanderová
Kounicova 688/26
602 00 Brno

Vyjádření ke stávkám s p ípojením na vodovod a kanalizaci provozovaných společností **Moravská vodárenská, a.s. (dále jen "MOVO"), region Prostějov**

Název akce: **Výstavba TNS Nezamyslice**
Typ řízení: **Územní řízení**
Typ stavby: **novostavba RD, BD a jiných objektů včetně p ípojek vodovodu a kanalizace**
Investor: **Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Projektant: **SUDOP BRNO spol. s r. o., Kounicova 26, 611 36 Brno**

Lokalizační údaje:	Okres:	Prostějov
	Obec:	Nezamyslice
	Název k.ú.:	Nezamyslice nad Hanou
	Parcela:	-
	Upřesnění:	

Popis stavby:

P edm etem dokumentace je novostavba TS v k.ú. Nezamyslice nad Hanou.

Sou ástí stavby jsou i p ípojky inženýrských sítí.

V ešené lokalitě se nachází stoková síť obce Nezamyslice v našem provozování. Vodovod v ešené lokalitě není v našem provozování.

Stavba ílen na objekty:

SO 65-32-01, 65-31-01.1

P í dodržení níže uvedených podmínek souhlasíme s realizací objektu dle p edložené dokumentace.

Nová kanaliza ní p ípojka:

SO 65-31-01.2- ást tlaková

Šachta, do které bude vyústěn výtlačk musí být provedena dle schématu v příloze.

Typ p ípojky:	splašková tlaková	Dimenze p ípojky:	d50 - DN40
Materiál p ípojky:	polyetylen	Délka p ípojky [m]:	139,08
Ukonění p ípojky:	revizní šachta	Typ adu:	jednotná gravita ní kanalizace
Dimenze kanaliza ního adu [DN/d]:	neuveďeno	Materiál kanaliza ního adu:	neuveďeno
Zp sob napojení p ípojky:	šachta nová		

Kanaliza ní p ípojka musí být provedena v DN 150

Typ p ípojky:	splašková gravita ní	Dimenze p ípojky:	DN 150
----------------------	----------------------	--------------------------	--------

Materiál p ípojky:	polypropylen	Délka p ípojky [m]:	4
Ukon ení p ípojky:	revizní šachta	Typ adu:	jednotná gravita ní kanalizace
Dimenze kanaliza ního adu [DN/d]:	500	Materiál kanaliza ního adu:	neuvedeno
Zp sob napojení p ípojky:	neuvedeno		

MOVO, a.s., souhlasí s p edloženou projektovou dokumentací v p ípad , že budou spln ny následující podmínky:

Podmínky MOVO, a.s., k ešení akci:

1. Stavbu požadujeme koordinovat s akcí Modernizace trati Brno - P erov, 3. stavba Vyškov-Nezamyslice, SO 35-31-01.1.1.
2. P ed provád ním výkopových prací v blízkosti inženýrských sítí v našem provozování je bezpodmíne n nutné zažádat o vyty ení t chto sítí. (Kontakt vyty ení vodovod: p. Otáhal 582 301022, kanalizace p. MI och 582 337430).

Podmínky MOVO, a.s. – kanaliza ní p ípojky:

3. Kanaliza ní odbo ení provádí provozovatel kanalizace MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (dále jen „MOVO“), nebo jím pov ená odborná zp sobilá, právnická i fyzická osoba. Stavebník nemá oprávn ní zasahovat do kanaliza ního za ízení v provozování MOVO.
4. Investor akce se p ed zahájením jakýchkoliv prací na kanaliza ní p ípojce dostaví na pracovišt technicko-provozní innosti, kde doloží povolení ke stavb p ípojky a originál výpisu z katastru nemovitostí, starý maximáln 3 m síce, vyplní formulá „Žádosti o p íhlášení kanaliza ní p ípojky“ a uzav e „Smlouvu o odvád ní odpadních vod“.
5. Odpov dný pracovník MOVO, bude nejmén 10 pracovních dní p edem vyzván investorem i dodavatelem k vyty ení místa napojení na kanalizaci v naší správ a k provedení vlastního odbo ení. Zemní práce (obnažení kanalizace) zajistí investor na své náklady.
6. P ípojky smí být napojeny na hlavní kanaliza ní stoku pouze p es p edem nachystané odbo ky a musí být ukon eny revizní šachtou min. DN 300.
7. Vlastní realizaci p ípojky, od odbo ení po propojení s vnit ními rozvody napojované nemovitosti, zajišťuje investor p ípojky na sv j náklad.
8. Vlastník kanaliza ní p ípojky je povinen zajistit, aby kanaliza ní p ípojka byla provedena jako vodot sná. Skute né provedení kanaliza ní p ípojky bude odpovídat SN 75 6101, 75 6909, 73 6005, 75 5911, 75 6113 a EN 1610 (75 6114).
9. Do ve ejné kanalizace budou sm t být vypoušt ny pouze odpadní vody, jejichž množství a jakost je v souladu se schváleným a platným kanaliza ním ádem ve ejné kanalizace.
10. K napojení kanaliza ní p ípojky na stávající kanalizaci je nutný souhlas vlastníka kanalizace.
11. V p ípad rekonstrukce i demolice objektu je v zájmu investora akce, aby si po dobu demolice stavby zabezpe il svoji kanaliza ní p ípojku p ed poškozením i ucpáním.

Podmínky MOVO, a.s. – obecné:

12. Za ízení v našem provozování musí z stat b hem a po ukon ení stavby trvale p ístupné pro možné provád ní oprav, údržby a manipulace.
13. Pokud dojde k poškození za ízení v provozování MOVO, budou tato za ízení opravena nebo uvedena do p vodního stavu na náklady investora stavby.
14. Požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a šachet v provozování MOVO, a.s., byly osazeny na nov upravenou niveletu terénu.
15. Za projektovou dokumentaci odpovídá projektant.

16. Před prováděním výkopových prací je nutné požádat o vyřízení zařízením v provozování MOVO, a.s.
17. Součástí vyřízení bude i zápis o nepoškozenosti a funkčnosti armatur v lokalitě stavby.
18. Před pokládkou finálních povrchů požadujeme, aby náš zástupce byl pozván ke kontrole nepoškozenosti a funkčnosti armatur, po kontrole vydá písemný souhlas s pokládkou finálního povrchu řešené akce.
19. Při odkrytí či poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit síť před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit zástupci MOVO, a.s.
20. Před zakrytím provedeného díla pozvat zástupce MOVO, a.s. ke kontrole.
21. V místech křížení s podzemními sítmi v našem provozování požadujeme umístit vedení do chráněných pesahujících 1,0 m na obě strany od vnějšího líce potrubí.
22. Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí dle SN 73 6005.
23. Při zásahu do terénu zajistit dostatečné krytí sítí dle SN 755401, SN 736005, případně SN 752130.
24. Při umísťování objektů požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního zařízením dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, které činí u vodovodních řádů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně 1,5m a u vodovodních řádů a kanalizačních stok nad průměrem 500mm 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany, u vodovodních řádů a kanalizačních stok o průměru nad 200mm s uložením v hloubce větší než 2,5m pod terénem se vzdálenosti ochranných pásem zvyšují o 1,0m.
25. Souasně zákon platí i v dalších ustanoveních, a to zejména:
 - §7 - vlastník a provozovatel vodovodu nebo kanalizace jsou oprávněni za účelem provozování a udržování vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace nachází
 - §23 - v ochranném pásmu vodovodního nebo kanalizačního řádu nelze:
 - a. provádět zemní práce, umísťovat konstrukce, nebo jiná podobná zařízením i provádět činnosti, které omezují přístup k těmto zařízením, nebo by mohly ohrozit jejich technický stav a plynulé provozování
 - b. vysazovat trvalé porosty
 - c. provádět skládky
 - d. provádět terénní úpravy bez písemného souhlasu vlastníka vodovodu, či kanalizace, popřípadě provozovatele
26. Při provádění výkopových prací v ochranných pásmech zařízením v našem provozování doporučujeme tyto provádět s maximální obezřetností a ručně.
27. S ohledem na charakter stavby nesmí být nad zařízením v provozování MOVO, uloženým v zemi, či v jeho ochranném pásmu, postaven jakýkoliv další jiný objekt nebo vybudována zpevněná plocha, ani vysazovány trvalé porosty.
28. Jakoukoliv manipulaci na stávajícím zařízením provozování MOVO, a.s., smí provádět pouze naši pověření zaměstnanci.
29. Zařízení stavenišť nesmí být situováno na poklopech zařízením v našem provozování - poklopech kanalizačních revizních šachet, armaturních šachet, šoupátek vodovodních řádů, hydrantů nebo připojek.
30. V případě pojezdu těžké techniky nad vodovodními řády a kanalizačními stokami v našem provozování je nutno potrubí vhodným způsobem zabezpečit, například překrytí silničními panely.
31. Veškeré změny proti předložené PD musí být řešeny s pověřenými zaměstnanci MOVO a.s.
32. Hrany komunikace (obrubníky, zpomalovací prahy, sklopené obruby apod.) musí být z provozních důvodů řešeny tak, aby v nich nebyly umístěny povrchové znaky vodovodu a kanalizací.
33. Vodovody a kanalizace musí být v případě jejich odkrytí zabezpečeny proti poklesu a jejich vybočení. V průběhu výstavby, kdy dojde ke snížení nadloží, nesmí být pojezdno nad vodovody a kanalizacemi těžkou nákladní technikou.

Podmínky MOVO, a.s. – práce v OPVZ:

34. Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje. V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vod. V průběhu stavby je nutné dodržovat preventivní opatření pro minimalizaci znečištění povrchových a podzemních vod, a to především kontrolu před úniky ropných látek a olejů ze stavebních a dopravních strojů a používání ekologických náplní do těchto strojů.

35. V případě úniku jakýchkoliv látek ohrožujících jakost nebo zdravotní nezávadnost vod musí být informován vlastník jímacího území.
36. Upozorujeme, že vzhledem k umístění stavby v ochranném pásmu vodního zdroje je nutný souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. e) zákona 254/2001 Sb., o vodách.

Podmínky MOVO, a.s. – srážkové vody (dále jen SRV):

37. Do kanalizace v provozování MOVO nesmí být svedeny srážkové vody.
38. Nakládání se srážkovými vodami na pozemku stavby musí být řešeno v souladu s TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami, SN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod.
39. SRV jsou v celém rozsahu stavby likvidovány do dešové kanalizace. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas vlastníka dešové kanalizace s napojením SRV na jeho zařízení.

Závěrečné podmínky MOVO, a.s.:

Toto vyjádření je platné rok od data jeho vystavení a za podmínky, že je žadatelem/stavebníkem podepsáno níže uvedené estné prohlášení. Toto vyjádření zavazuje i právní nástupce stavebníka za předpokladu převzetí veškerých závazků vodního žadatele.

Ing. Jiří Rozehnal
Manažer útvaru provozní technického Prostředí

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41, 779 00 Olomouc
(IČ) 61859575
Pracoviště Prostředí
Krapkova 1635/26, 796 01 Prostředí
(T) +420 582 301 036
(M) +420 724 591 906
(E) jiri.rozehnal@smv.cz
www.smv.cz

estné prohlášení žadatele/stavebníka *)

Prohlašuji, že stavebnímu úřadu předkládám projektovou dokumentaci ve znění, které bylo předloženo společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. k vyjádření.

Souhlasně prohlašuji, že akceptuji veškeré podmínky uvedené ve vyjádření společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

V

Dne

Jméno a podpis:

*) nehodící se škrtnete



