



Legenda kabelových tras:

- Hlavní kabelové trasy
- Stoupání/klesání kabelové trasy
- ▶ 1 ◀ Drátěný kabelový žlab 300x110mm, žárový zinek, vč. víka
- ▶ 2 ◀ Drátěný kabelový žlab 200x110mm, žárový zinek, vč. víka
- ▶ 3 ◀ Drátěný kabelový žlab 60x60mm, žárový zinek, vč. víka
- ▶ 4 ◀ Korugovaná dvouplášťová chránička, vnější průměr Ø90mm
- 1* Kabelová trasa na konstrukci OK ve výšce +3,815m, vyložení součástí OK každých 1,5m
- 2* Stoupání kabelové trasy 200x110mm po OK na vazník střechy
- 3* Stoupání kabelové trasy 60x60mm po OK na vazník střechy
- 4* Kabelová trasa vedena po vazníku střechy
- 5* Kabelová trasa vedena po střeše lakovacího boxu
- 6* Chránička uložena ve výkopu, viz detail
- 7* Kabely uloženy v trubce v podlaze

Legenda:

- ☒ Nouzové svítidlo 1x11W, doba sv 1h, elektronický předřadník, IP66
- ☒ LED Svítidlo 148W, 4000K, hliníkový kryt, IP66
- ☒ LED Reflektor 80W, IP66
- ☒ LED Svítidlo 50W, 6670lm, 4000K, kryt polycarbonatový, IP66, chemická odolnost
- ☒ Ovládací skříňka osvětlení
- 1* Závěsná montáž svítidel na vazníky haly. Spodní hrana svítidel +8,40m. Svítidla budou napojeny vždy přes zásuvku, propojení jednotlivých zásuvek a kruhů bude pomocí odbočných krabic
- 2* Montáž svítidel na nosnou konstrukci. Natočení svítidel směrem k zemi. Výška montáže +3,0m

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Revize:		Datum:	
Datum:		Popis:	
Kontroloval:		Podpis:	
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa východ	
Adresa:		Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel díla:		JM YARD service s.r.o.	
Adresa:		Suderova 2024/8, Ostrava- Mariánské Hory, 709 00	
Kontakt:		T: +420 553 401 331 E: markova@jmyardservice.cz	
Zhotovitel části/objektu:		Projekt HTL, s.r.o.	
Adresa:		Pohraniční 27, 703 00 Ostrava-Vítkovice	
Kontakt:		T: +420 553 034 235 E: htl@projekthtl.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Jana Marková	
Specialista:		Ing. Vít Kaplan	
Název stavby/akce:		Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín	
I. Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín		Označení investora:	
Název části:		S-2004/2022	
Název objektu/díle části:		Zakázka:	
D.2. STAVEBNÍ ČÁST		22005	
SO 04 Nová opravárenská hala		Označení části:	
DSO 04.07 Elektroinstalace		D.2.2.1	
Název přílohy:		Osvětlení	
Název díle části přílohy:		Číslo přílohy (typ/pořadí):	
-		2. 101	
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:	
Ing. Vít Kaplan		Ing. Jiří Záškovný	
Kraj:		Měřítko:	
Moravskoslezský		1:150	
Katastrální území:		Formáty:	
Český Těšín (598933)		4 x A4	
TUDU:		Stupeň dokumentace:	
250111		Část:	
Označení investora:		Objekt:	
S - 2 0 0 1 4 2 0 2 2		D 2 2 1	
Příloha:		Revize:	
2 1 0 1		P 0 0	
Prostor pro další informace:		Smluvní datum zpracování:	
		13.1.2023	
		Stupeň dokumentace:	
		DSP+PDPS	