



LEGENDA:

- | | |
|--|--|
|  | stávající/nové stavební konstrukce |
|  | stávající/ostatní technologie |
|  | sdělovací zařízení nové - technologie (PS 31-02-11) |
|  | sdělovací zařízení nové - skříně (PS 31-02-81) |
|  | sdělovací zařízení nové - rošty, žlaby (PS 31-02-81) |
|  | MOK 6 vláken (PS 31-02-11) |
|  | plastový žlab 100x40mm pro optické patchcody (PS 31-02-81) |
|  | nová skříň 19"/42U 800x800 mm
v rámci PS 31-02-81 |

OBSAZENÍ NOVÉ SKŘÍŇE, DOPLNĚNÍ DO STÁV. SKŘÍŇÍ:

skříň č. 01-04:	přenosové zařízení (PS 31-02-81)
	napájecí zdroj 48VDC (PS 31-02-81)
	záložní batešrie 48V/190Ah (PS 31-02-81)
	střídač 230VAC (PS 31-02-81)
	patchpanel 24p (PS 31-02-81)
skříň č. 01-03:	doplnit patchpanel 24p (PS 31-02-81)
skříň č. 01-02:	ukončení MOK na stáv. ODF144 (PS 31-02-11)

POŽADAVKY NA NOVÉ SKŘÍŇĚ:
 rozměry: 19"/42U, 800x800 mm
 dveře: zobou stran, oceloplechové, perforované
 vybavení skříní: 1x uzemňovací sběrnice 19"
 1x výsuvná police pro servisní účely
 4x stoupací žlab pro vedení kabelů
 servisní zásuvkový panel 19"/230V/8x zásuvka
 připojení na samostatný jistič 10A

poznámka *) : nová skříň 19"/42U 800x800 mm je umístěna v místě stávající skříně 19"/42U 600x600 mm. Stávající skříň bude v rámci PS 31-02-81 demontována a předána správci.

