

Objekty:	Číslo objektu:
D.1.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic	PK 12-03-14
TNS Nedakonice, technologie trakčních měničů	PS 12-03-31
TNS Nedakonice, rozvodna 25kV	PS 12-03-32
TNS Nedakonice, rozvodna 22kV	PS 12-03-33
TNS Nedakonice, rozvodna 6kV	PS 12-03-34
TNS Nedakonice, vlastní spotřeba	PS 12-03-35
TNS Nedakonice, měření spotřeby	PS 12-03-36
TNS Nedakonice, registrační měření	PS 12-03-37
TNS Nedakonice, ochrana napájecího systému EG.D	PS 12-03-38
TNS Nedakonice, vazba měničů	PS 12-03-39
TNS Nedakonice, RS 6kV	PS 12-03-40
TNS Nedakonice, sloupová trafostanice 22/0,4kV	PS 12-03-51
TNS Nedakonice, dočasná rozvodna 25kV po dobu stavby	PS 12-03-91
TNS Nedakonice, dočasná TS 22/0,4kV po dobu stavby	PS 12-03-92
TNS Nedakonice, dočasná rozvodna 6kV po dobu stavby	PS 12-03-93

Seznam příloh													
Název stavby:	Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV										Pracovní verze		
Označení (S-kód):	S622000551										Den	15	
Stupeň:	DUSL										Měsíc	05	
Smluvní datum:	15.05.2024										Rok	24	

Část	Název přílohy	Měřítko	Poslední verze	Revize příloh dokumentace									
1	001	Technická zpráva	-	000	X								
2		Výkresová část											
	001	Blokové schéma napájení	-	000	X								
	002	Etapy výstavby - blokové schéma	-	000	X								
	003	Přehledové schéma napájení - stávající	-	000	X								
	004	Přehledové schéma napájení - nové	-	000	X								
	005	Rozvaděč 25kV - přehledové schéma	-	000	X								
	006	Rozvaděč 22kV - přehledové schéma	-	000	X								
	007	Rozvaděč 6kV - přehledové schéma	-	000	X								
	008	Vlastní spotřeba - přehledové schéma	-	000	X								
	009	Měření - blokové schéma	-	000	X								
	010	Registrační měření	-	000	X								
	011	Technologická budova - dispozice zařízení	1:50	000	X								
	012	Sloupová trafostanice 22/0,4kV - přehledové schéma	-	000	X								
	013	Provizorní napájení vlastní spotřeby TNS	-	000	X								
	014	Kontejnerová rozvodna 25kV - přehledové schéma	-	000	X								
	015	Kontejnerová rozvodna 25kV - dispozice	1:50	000	X								
	016	Kontejnerová TS 22/0,4kV - přehledové schéma	-	000	X								
	017	Kontejnerová trafostanice 22/0,4kV - dispozice	1:50	000	X								
	018	Kontejnerová NTS 6kV - přehledové schéma	-	000	X								
	019	Kontejnerová NTS 6kV - dispozice	1:50	000	X								
3		Výpočty											
	001	Specifikace měniče	-	000	X								
	002	Studie připojitelnosti	-	000	X								
4		Výkaz výměr											

S622000551_DUSLX_D1303_PK120314_XX_X_000_000