Označení: a1a

Umístění: KŠ1-technologická budova

Terén: zpevněná plocha

nová zpevněná plocha tl. 450 mm
v rámci SO12-52-01



Označení: a1d

Umístění: KŠ1-technologická budova

Terén: zpevněná plocha

nová zpevněná plocha tl. 450 mm
v rámci SO12-52-01



Označení: b1a

Umístění: KŠ1-technologická budova

Terén: zpevněná plocha

nová zpevněná plocha tl. 450 mm
v rámci SO12-52-01



Označení: b3, b5, b8, b9, b11, b12

Umístění: -

Terén: nezpevněná plocha

zhutnitelná nenamrzavá zemina (drť fr. 8/16)



LEGENDA

9-otvorový kabelový dílec 385 x 385 mm

podsyp ŠP

štěrkodrť fr.4

zásyp náhradní zhutněnou zeminou

původní terén

Pozn:

- nad všechny kabelové trasy se položí červená výstražná fólie

Z legislativních požadavků vyplývá, že pažení musí být provedeno u výkopů jejichž hloubka je větší: - než 1,3 m v zastavěném území
- než 1,5 m v nezastavěném území

Označení: b1d, b6b, b13b

Umístění: -

Terén: zpevněná plocha

nová zpevněná plocha tl. 450 mm
v rámci SO12-52-01



Označení: b1e, b6a, b6c, b13a, b13c
Umístění: -

Terén: zpevněná plocha

nová zpevněná plocha tl. 450 mm
v rámci SO12-52-01



Označení: c1a, c2b, c4b, d1b, e1, f1b

Umístění: -

Terén: zpevněná plocha

nová zpevněná plocha tl. 450 mm
v rámci SO12-52-01



Označení: c1b, c2a, c2c, c4a, c4c, d1a, e1, f1a

Umístění: -

Terén: zpevněná plocha

nová zpevněná plocha tl. 450 mm
v rámci SO12-52-01



Označení: b2b, b4, b7b, b10, b14b

Umístění: -

Terén: nezpevněná plocha

zhutnitelná nenamrzavá zemina (drť fr. 8/16)



Označení: b15

Umístění: KŠ8-KŠ10

Terén: zpevněná plocha

zhutnitelná nenamrzavá zemina (drť fr. 8/16)



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	15.05.2024	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Robin Prachař

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Zástupce investora:	**Stavební správa východ**
Adresa:	**Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc**

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**	
Adresa:	Kounicova 26, 602 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	SUDOP BRNO
Zhotovitel části/objektu:	**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**	
Adresa:	Kounicova 26, 602 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	SUDOP BRNO
Hlavní projektant (HIP):	**Ing. Radoslav Molák**	Specialista: **Ing. Robin Prachař**

Název stavby/akce:	**Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV**		Označení investora: **S622000551** Zakázka: **23070-01**
Název části:	kabelovody, kolektory		Označení části: **D.2.1.9**
Název objektu/dílčí části:	**TNS Nedakonice, kabelovod**		Označení objektu/komplexu: **SO 12-60-01**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Vzorové příčné řezy		Číslo přílohy (typ/pořadí): **2. 002**
Odpovědný projektant: Ing. Robin Prachař	Zpracovatel přílohy: Bc. Jan Šimek	Měřítko: 1:50 Formáty: 3 A4	Stupeň dokumentace: **DUSL**
Kraj: Zlínský, Jihomoravský	Katastrální území: viz. příloha A.	TUDU: viz. příloha A.	Smluvní datum zpracování: **15.05.2024**

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 2 0 0 5 5 1	D U S L	X _ D 2 1 0 9	_ S O 1 2 6 0 0 1	_ X X	_ 2 _ 0 0 2	0 0 0