



**Odbor životního prostředí a zemědělství**  
Oddělení hodnocení ekologických rizik

SUDOP BRNO, spol. s r.o.  
Kounicova 688/26  
602 00 BRNO

Datum	Oprávněná úřední osoba	Číslo jednací	Spisová značka
26. března 2024	Ing. Vlasta Urbánková	KUZL 29711/2024	KUSP 26524/2024 ŽPZE-VU

## Vyjádření

podle § 23 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon"), v platném znění, ke stavbě

### „Zvýšení disponibilní výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV“

Žadatel: SUDOP BRNO, spol. s r.o., sídlem Kounicova 688/26, 602 00 Brno, IČO: 44960417  
Stavebník: Správa železnic, s. o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, IČO: 70994234  
Umístění záměru: Nedakonice, Rohatec

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající trakční napájecí stanice (TNS) Nedakonice (území Zlínského kraje) za účelem zvýšení jejího výkonu pro napájení trakčního vedení včetně provedení úprav souvisejících zařízení. Dále je předmětem stavby úprava stávající spínací stanice trakčního vedení (SpS) Rohatec (na území Jihomoravského kraje) včetně provedení úprav souvisejících zařízení.

TNS Nedakonice – Předmětem stavby bude provedení úpravy stávající rozvodny 110kV a celková rekonstrukce ostatních technologických a stavebních částí v areálu napájecí stanice. Bude provedena demolice stávající venkovní rozvodny 25kV a stávající technologické budovy. Postavena bude nová technologická budova, ve které bude umístěno nové technologické zařízení napájecí stanice. Dále budou v areálu TNS umístěny dva trakční měniče, které budou sloužit pro napájení trakčního vedení 25kV AC. V areálu TNS budou vybudovány nové kabelovody, nové oplocení, inženýrské sítě a nové komunikace. Dále budou provedeny nové sdělovací rozvody, kamerový systém, trakční vedení a rozvody nn včetně osvětlení. Pro možnost příjezdu do areálu TNS bude zřízen nový sjezd z komunikace III. třídy č.4273. Areál TNS bude připojen na pitnou vodu pomocí nové vodovodní přípojky. Stávající studny budou zrušeny. Dále bude provedena rekonstrukce sloupové trafostanice 22/0,4kV, která slouží pro záložní napájení vlastní spotřeby TNS, a je napájena venkovním vedením 22kV z distribuční sítě 22kV EG.D. Nová sloupová trafostanice bude umístěna blíže areálu TNS a z tohoto důvodu je nutno provést i přeložku venkovního vedení 22kV EG.D a přípojku nn ŘSZK, která slouží pro napájení čerpací stanice dešťových vod u blízkého podjezdu. V souvislosti s instalací nové měničové technologie bude rovněž upraveno zabezpečovací zařízení a ukolejnění v souvisejících traťových úsecích. V rámci stavby bude rovněž provedeno kácení dřevin, které jsou v kolizi s nově budovaným zařízením. Navržené řešení je v souladu s TSI pro jednotlivé dotčené subsystémy, a to u všech zařízení, která budou předmětem ucelené rekonstrukce.

SpS Rohatec – V rámci stavby spínací stanice (SpS) Rohatec budou provedeny udržovací práce na venkovní spínací stanici 25kV, zařízení SKŘ a vlastní spotřeby v provozním domku SpS, dále bude obnoveno připojení spínací stanice do troleje a provedena výměna přívodního kabelu pro napájení vlastní spotřeby a výměna kabelů k odpojovačům. Kabely budou pokládány ve stávajících trasách. Součástí stavby je rovněž obnova stávajícího uzemnění spínací stanice, které je značně zkorodované.



Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství je dle § 23 odst. 4 zákona ve spojení s § 3 písm. f) zákona správním orgánem věcně a místně příslušným k vyřízení žádosti společnosti SUDOP BRNO, spol. s r. o., která mu byla postoupena usnesením Ministerstva životního prostředí čj. MZP/2024/710/1847 ze dne 14.06.2024.

*Krajský úřad si předložené podklady řádně prostudoval a na jejich základě konstatuje, že realizací stavby nedojde k naplnění dikce § 4 odst. 1 zákona a stavba tak nebude předmětem posuzování podle zákona.*

**Ing. Pavel Kulička**

*Vedoucí oddělení hodnocení ekologických rizik*

Na vědomí:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno



## Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument 29711\_24\_TNS\_Nedakonice.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 163894279-47781-240328102554. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 26.03.2024 10:40:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 28.03.2024 09:57:35. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 5E 6F BC, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Pavel Kulička, 149, Zlínský kraj. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 26.03.2024 10:40:00. Údaje o časovém razítku: 26.03.2024 10:40:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 73 42, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1.

Konverzi provedl subjekt: Kalous Přemysl - notář, IČ: 44101651

Pracoviště: JUDr. Kalous Přemysl - notář

Datum vyhotovení: 28.03.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: PETRA KRÍŽOVÁ

Otisk úředního razítka:

**Petra Krížová**  
notářská tajemnice  
pověřená notářem  
JUDr. Přemyslem Kalousem



163894279-47781-240328102554

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.





JUDr. Přemysl Kalous  
pověřený notářem  
notářská zjevnice  
Petr Křížová