



VAŠE ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: č.j.: OUNE-122/2024/1
VYŘIZUJE: Ing. Miroslav Rokyta
ÚSEK:
TELEFON: 776 844 543
FAX: 572 593 815
E-MAIL: podatelna@obecnedakonice.cz
MÍSTO: Nedakonice
DATUM: 3. DUBNA 2024

SUDOP Brno spol. s r.o.
Ing. Šimkovičová Daniela
Kounicova
602 00 Brno

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Název akce: Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 KV

Objekt: SO12-32-01 TNS Nedakonice, vodovod

SO12-32-02 TNS Nedakonice, vodovodní přípojka

Stavebník: Správa železnic, státní podnik

Zpracovatel dokumentace: Ing. Daniela Šimkovičová

Dne 16.2.2024 obdržela Obec Nedakonice žádost o vyjádření k předložené projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení prodloužení vodovodního řadu (dále jen vodovod) a vodovodní přípojky.

Napojení objektu vodovodu bude provedeno napojení na řad V28 DN 90. Bude osazen uzávěr, pokračuje řízeným protlak pod tělesem dráhy a bude zakončen podzemním hydrantem pro odkalení potrubí.

Napojení objektu na veřejný vodovod je provedeno vodovodní přípojkou HDPE 40x3,7mm, cca 3m je situována kolmo na vodovodní řad. Připojení na vodovodní řad je pomocí navrtávacího pasu s uzávěrem. Přípojka je zakončena ve vodoměrné šachtě. Dále pokračuje vnitřní vodovod.

Stanovisko vlastníka veřejné dopravní a technické infrastruktury – vodovod pro veřejnou potřebu:

Obec Nedakonice, jako vlastník a provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu **souhlasí se stavbou vodovodu, vodovodní přípojky a připojením** na vodovod pro veřejnou potřebu s následujícími podmínkami:

- Stavba obou objektů bude plně realizována na náklady stavebníka.
- Při návrhu a realizaci stavby musí být dodrženy „Technické požadavky na vnitřní vodovod a na vodovodní přípojky“ (zveřejněny na www.obecnedakonice.cz/obec/vodovod-kanalizace).
- Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací.
- Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytýčení polohy vodovodního řadu V28 DN 90 (Ing. Rokyta tel. 776844543).
- Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu vč. přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu [§11 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb.]. Ke kolaudaci doloží stavebník písemným čestným prohlášením o nepropojení vnitřních rozvodů vody s jiným zdrojem než je veřejný vodovod.
- Provozovatel bude přizván k provedení tlakové zkoušky (Ing. Rokyta tel. 776844543).
- Bude provedeno geodetické zaměření vybudované vodovodu a vodovodní přípojky včetně vložení dat do TDM (doloženo dokladem o akceptaci dat). Zaměření bude dodáno provozovateli vodovodu.

- Před záhozem přípojky bude provedena kontrola provedení pověřeným pracovníkem provozovatele (Ing. Rokyta tel. 776844543).
- Před osazením vodoměru a uzavření smlouvy o dodávkách podá žadatel v dostatečném předstihu žádost u provozovatele vodovodu, kterým je Obce Nedakonice. Žádost je ke stažení na internetových stránkách obce.
- Před vydáním kolaudačního řízení dojde k smluvnímu předání objektu vodovodu do majetku a provozování obce Nedakonice.



OBEC NEDAKONICE
687 88 NEDAKONICE 33
IČO: 00 29 11 53
②

Ing. Libor Mareček
starosta obce