

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 23544/2024-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 2/0

Zveřejněno na EZAK

Vyřizuje Vladimíra Hlídková
Telefon
Mobil +420 724 321 788
E-mail hlidkova@spravazeleznic.cz

Datum 19. prosince 2024

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1

Soubor staveb:

„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí n. L. hl. n. – výpravní budova“;
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí n. L. sever – ústřední stavědlo“;
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Chomutov os. n. – TS1“;
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Hněvice - dopravní pavilon“.

- zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon Dozoru projektanta

V souladu s Výzvou k podání nabídky, čl. 16 – „Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace“ na výše uvedenou veřejnou zakázku zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:

Dotaz č. 1:

Dokument v zadávací dokumentaci – **příloha č. 3 c) Zvláštní technické podmínky, článek 5.2 technické požadavky – odstavec 5.2.10:**

Po konečném odladění programových částí budou Objednateli předány zdrojové kódy ze všech použitých PLC, zdrojové kódy nebo projekty pro použité vizualizační systémy a projekty řešící nastavení (dále jen „programové části“). Mezi Zhotovitelem a Objednatelem daného zařízení bude sepsána licenční smlouva, kde budou přesně definovány názvy programových částí, kterých se licenční smlouva týká a popis rozsahu využívání daných programových částí Objednatelem. V tomto popisu musí být jednoznačně určeny jednotlivé programové části každého programu, na které budou platné různé úrovně využívání Objednatelem. Objednatel bude mít oprávnění dle svých potřeb dále rozvíjet a upravovat programové části týkající se logiky ovládaného zařízení a úpravy vizualizačních systémů, nebude však zasahovat do knihoven či celků řešících komunikační protokoly a ochranné funkce. Objednatel může provádět programové úpravy v záruční době pouze se svolením Zhotovitele. Objednatel nesmí předat žádné programové části třetí straně či použít žádné programové části do jiného zařízení bez souhlasu Zhotovitele. Předáním programových částí nevzniká Objednateli nárok na HW a SW licenční klíče potřebné k jejich editaci.

Dotaz účastníka: Jsou v předpokládané hodnotě zakázky zohledněny i tyto technické požadavky (zhotovitel objednateli poskytne software včetně hardwaru)?

Odpověď č. 1:

Jedná se o standardní postupy skrze zařízení kritické infrastruktury. Přístupy nebudou žádným způsobem zneužity a jedná se i o přístupy například k nastavení střídače, nastavení optimizérů, PLC a dalšího. Pro detailnější informace doporučujeme kontakt s kyberbezpečností Správy železnic.

Dotaz č. 2:

Dokument v zadávací dokumentaci – **příloha č. 3 c) Zvláštní technické podmínky, článek 5 specifické požadavky – odstavec 5.1.16:**

Pokud nebyl zpracován statický posudek na danou střechu, musí být proveden Zhotovitelem.

Dotaz účastníka: Byl zpracován statický posudek na danou střechu? Pokud ano, prosím o přidání těchto dokumentů.

Odpověď č. 2:

Byly zpracovány statické posudky na všechny 4 FVE s výsledkem vyhovující. Posudky budou předány vítěznému zhotoviteli po podpisu SoD.

Dotaz č. 3:

Dokument v zadávací dokumentaci – **příloha č. 3 c) Zvláštní technické podmínky, článek 5.2 technické požadavky – odstavec 5.2.11**

Střídače také musí disponovat funkcí, která při aktivaci garantuje nulové přetoky do nadřazené distribuční soustavy, popřípadě možností vypínání dle požadavků provozovatele distribuční soustavy.

Dotaz účastníka: Fyzicky není možné zajistit 100% nulový přetok, vždy je to v toleranci. Regulátor vždy potřebuje čas na zregulování – toto je v řádech mikro sekund.

Odpověď č. 3:

V případě požadavku provozovatele distribuční soustavy na nulové přetoky musíme zamezit za pomoci smart meteru k přetokům ze střídače. Platí standardní podmínky z PPDS či PPLDS.

Bc. MSc. Michal Froněk CEng MICE DIC

náměstek organizační jednotky

Stavební správa západ, státní organizace

na základě pověření č. 38/2021 ze dne 12.11.2021

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5225869

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3d8f32c7-185c-4be4-b33d-66908ae1c541

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Vladimíra HLÍDKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.12.2024 10:41:08

Hash komponenty: 0e8b975f4c95dc401d4201df00aa3bb2f81103fdd624f3108391cfa72b3d0eb2

Hashovací funkce: sha256Hex



091aa5ef-37cf-46f0-9c7e-70f762cf175a