



LEGENDA

	hranice PÚ
	označení PÚ - stupeň požární bezpečnosti
	směr úniku
	PHP
	autonomní hlásič požáru dle ČSN EN 14604
	prvek "TOTAL STOP"
	nouzový uzávěr dle ČSN EN 179, neuzamykatelný uzávěr, pevný klíč
	dveře s požární odolností EW15-C/DP3
	dveře s požární odolností EW15/DP3
	vnitřní odběrní místo D19 s tvarově stálou hadicí délky 30m

Název stavby :	Kopřivnice ON - rekonstrukce části výpravní budovy
Místo stavby :	kat.ú. Kopřivnice, par.č.st. 1937/1
Investor :	Správa železnic s.o., IČ: 70994234 Dlážděná 1003/7 110 00 Praha
Vypracoval :	Ing. Pavel Příbyl
Datum :	06/2022
Měřítko :	1:100 (10xA4)
Autorizace :	Bc. Tomáš Konečný Brušperská 404 739 24 Krmelín tel. +420 602 536 384
Název výkresu :	Půdorys 1.NP budovy B
Výkresové číslo :	03