



12

O

Pořadové číslo svítidla + zvýraznění umístění tělesa

—

EL1V

Kabelový rozvod CYKY-J-5 x 2,5 veden pod omítkou

EL1V

Lx

Označení vývodové větve osvětlení

DSx

Soumrakové čidlo - signal kabel CYKY-O-3x1,5

DG18

Svítidlo dle Design manuálu

DSx

Osvětlovací stožár 5,5 m - sklopný

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
01	03/2023	DOKUMENTACE PO PŘIPOMÍNKÁCH	-

Název stavby/akce:		Kopřivnice ON - rekonstrukce části výpravní budovy		Označení (S-kód): S-3822/2021
Název části:		D.2.3. TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ		Označení zhotovitele: 21005
Název objektu:		D.2.3.6. Venkovní osvětlení		Označení části: D.2.3.6.
Název přílohy:		SITUACE - UMÍSTĚNÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ		Označení objektu/komplexu: SO 33-71-70
Název dílčí části přílohy:				Číslo přílohyD.2.3.6.-02
Kraj:		Katastrální území:	TUDU:	Paré:
Moravskoslezský		Kopřivnice (599565)	2171F1	
Stupeň dokumentace:		Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DSP+PDPS		03/2023	4 x A4	

S-kód:		Stupeň dokumentace: Část:										Objekt:										Podobjekt:										Příloha:										Revize:									
S	-	3	8	2	2	2	0	2	1	-	D	U	S	P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43									