

Naše zn. 107/2025-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 8. ledna 2025

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1
„Výstavba TNS Bučovice“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 1:

PS 41-14-16 TNS Bučovice, přípojka DOK, není znám rozsah zemních prací (délky výkopů, protlaků, - ochrany žlabů), dále nejsou známy délky optických kabelů a trubek HDPE. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď:

Obsahem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a zhotovení stavby. Projektová dokumentace, která je součástí ZD, je zpracována dle SŽ SM 11 v rozsahu pro stupeň DUR s příslušnými podrobnostmi. K dokumentaci byl zpracován propočet odpovídající tomuto stupni, uchazeč o zakázku musí počítat s touto přesností. Délky optických kabelů a trubek HDPE budou specifikovány v dokumentaci PDPS.

Dotaz č. 2:

PS 41-14-16 TNS Bučovice, přípojka DOK, se v technické zprávě uvádí, že v trase optických kabelů budou dále vedeny kabely ke vstupní bráně a brance. Žádáme zadavatele, aby uvedl, o jaké kabely se jedná, jejich délky a délky výkopů.

Odpověď:

Obsahem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a zhotovení stavby. Projektová dokumentace, která je součástí ZD, je zpracována dle SŽ SM 11 v rozsahu pro stupeň DUR s příslušnými podrobnostmi. K dokumentaci byl zpracován propočet odpovídající tomuto stupni, uchazeč o zakázku musí počítat s touto přesností. Délky optických kabelů a trubek HDPE budou specifikovány v dokumentaci PDPS.

Dotaz č. 3:

PS 41-14-16 TNS Bučovice, přípojka DOK, je v blokovém schématu přílohy č. 5 dokumentace zakreslen zelenou barvou optický kabel 4 vlákna pro komunikaci ochran. Žádáme zadavatele o upřesnění, jestli je tento optický kabel součástí PS 41-14-16. Pokud ano, žádáme o doplnění jeho délky (i ochrany HDPE), délky výkopů, včetně míst jeho ukončení.

Odpověď:

V technické zprávě je uvedeno: „Dále bude v souvislosti s přípojkou VN a VVN tohoto areálu položeny dva optické kabely (2×12 vl). Tyto kabely jsou obsaženy v PS rozvodů VN. V tomto projektu bude ve sdělovacím rozvaděči rezervován prostor cca 6U.“ Areálové rozvody komunikace ochran jsou tedy předmětem projektu VN. Připojení 4 vláken bylo v dokumentaci uvedeno schematicky, v tomto stupni nebyli známy bližší podrobnosti ze strany navazujících profesí. Toto bude obsahem dokumentace PDPS.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V Olomouci dne 8. 1. 2025



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace