

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 1428/2025-SŽ-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Dominik Uhlík
Telefon +420 972 226 451
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 14. ledna 2025

Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Praha-Vršovice“

Dodatečná informace č. 2 na základě dotazů k výzvě k podání nabídky vzneseného účastníky výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 45/2025-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 09.01.2025.

Dotaz č. 1:

- 1) Účastník nenašel limitní cenu zakázky, prosí o sdělení limitní ceny zakázky
- 2) Účastník prosí o sdělení uvažované velikosti FVE ve smyslu osazeného výkonu
- 3) Účastník prosí o sdělení technických požadavků na návrh FVE – na střeše, s bateriemi, softwarové požadavky na připojení FVE.

Odpověď:

- 1) Zadavatel nestanovil nejvyšší přípustnou nabídkovou cenu.
- 2) Tento dotaz zadavatel zodpověděl v odpovědi na Dotaz č. 1 v Dodatkové informaci č. 1 ze dne 13.01.2025. V rámci Dodatkové informace č. 1 bylo uchazečům také poskytnuto nové znění Části 4 Dílu 2 Zadávací dokumentace *Zvláštní technické podmínky*, kde v bodě 4.2.2.2 je uvedený předpokládaný výkon FVE.
- 3) Zadavatel nepočítá s umístěním baterií. El. Energie vyrobená FVE bude využita na pokrytí vlastní spotřeby a případné přetoky půjdou do sítě LDS SŽ.
Softwarové požadavky na připojení FVE jsou popsány v Části 4 Dílu 2 Zadávací dokumentace *Zvláštní technické podmínky* v bodě 5.2 Technické požadavky.

Všechna ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

Ing. Pavel Stejskal, v.r.
vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Praha

Za správnost: