## LEGENDA

| | |
|---|---|
| AFS.X | ROZVADĚČ 25kV VN ČÁST POLE X |
| QM | VYPÍNAČ VN |
| TA | MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU |
| TV | MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR NAPĚTÍ |
| QE | UZEMŇOVAČ VÝVODU |
| ASF.X | OVLÁDACÍ SKŘÍŇ ROZVADĚČE 25kV POLE X |
| KF1 | IED S OCHRANNÝMI A ŘÍDICÍMI FUNKCEMI REF630 |
| S20 | PŘEPÍNAČ OVLÁDACÍHO NAPĚTÍ |
| UV | PŘEVODNÍK NAPĚTÍ |
| UA | PŘEVODNÍK PROUDU |
| PJ | ZDROJ NAPÁJENÍ PO ETHERNETU |
| PAV | MĚŘIČ VELIČIN Z PŘEVODNÍKŮ |
| XA | MĚŘÍCÍ SVORKOVNICE MTP |
| XV | MĚŘÍCÍ SVORKOVNICE MTN |
| F1.X, F2.X | JISTIČ 2-PÓLOVÝ 110V DC |
| F4 | JISTIČ 2-PÓLOVÝ 24V DC |
| KH | POMOCNÉ SIGNALIZAČNÍ RELÉ |
| G3 | DC / DC MĚNIČ |
| KHAV | POMOCNÉ RELÉ - HAVARIJNÍ VYPNUTÍ |
| KREA | POMOCNÉ RELÉ - VYPNUTÍ ZÁBLESK. OCHRANOU |
| KIRF | POMOCNÉ RELÉ - SUMA PORUCHA OCHRANY |
| KQ1,2 | POMOCNÉ RELÉ - POVEL ODPOJOVAČE VYP / ZAP |
| KS1 | POMOCNÉ RELÉ - POVEL ZAP SPOJKY |

OMZ - IS, s.r.o.
Lidická 1261, 765 02 Otrokovice
e-mail : omz@omz.cz
Tel./fax : +420 577 923 088

| | |
|---|---|
| Název: | ASF1 (2, 11, 12, 13, 14) - NAPÁJEČOVÉ VÝVODY - Legenda |
| Stavba: | Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň |
| PS/SO: | PS 3431.1 TT Kadaň, rozvodna 25kV, úprava technologie |
| ODP. PROJEKTANT: | Ing. Martin Marek |
| KONTROLOVAL: | Ing. Stanislav Marek |
| ÚČEL: | DSP |
| FORMÁT: | A3 |
| KRESLIL : | Ing. Daniel Marek |
| ZAKÁZKA Č.: | 17_08_27 |
| MĚŘÍTKO: | |
| LIST Č.: | 1 / 5 |
| DATUM: | 11/2017 |
| ŘAZENÍ: | 02_07 |
| ČÁST: | D.3.3.1 |