

Příloha 60 Seznam kabelů								
Stavba: Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň								
PS 3411.1 TT Kadaň Prunéřov, DŘT					Zpracoval: Tomáš Brada	Datum: 11.2017		
Kab. č.	Typ kabelu	Úroveň U,I	Délka (m)	Začátek Zařízení	Pozice	Konec Zařízení	Pozice	Funkce Poznámka
WL101	CYKY 20x4	110V DC	20	ATJ		DŘT		Napájení PLC
WL102	CYKY 3Jx2,5	230V AC	20	ATN		DŘT		Napájení DŘT
WL103	CYKY 3Jx2,5	230V AC	20	ATN		DŘT		Napájení MŘS
WL104	CYKY 3Jx2,5	230V AC	20	ANG		DŘT		Napájení servisní zásuvky
WS101	FTP 4x2x0,5 Cat.5e	Ethernet	10	Sdělovací zařízení	Přenosové zařízení	DŘT		Komunikace ED Ústí nad Labem
WS102	FTP 4x2x0,5 Cat.5e	Ethernet	10	Sdělovací zařízení	Přenosové zařízení	DŘT		Komunikace ED Ústí nad Labem
WS103	FTP 4x2x0,5 Cat.5e	Ethernet	10	Sdělovací zařízení	Přenosové zařízení	IPC-monitoring el. energie	rezerva-nezapojeno	Datová komunikace (nezapojeno)
WS104	SYKFY 5x2x0,5	24V DC	20	DOÚO	HIS	DŘT		Signály DOÚO, HIS
WS105	SYKFY 5x2x0,5	24V DC	20	EZS		DŘT		Signály EZS
WS106	Patchcord 2vl. MM	Ethernet	20	DŘT	SW01	DOÚO		Datová komunikace DOÚO
WS107	Patchcord 2vl. MM	Ethernet	15	DŘT		Pracoviště MŘS		Datová komunikace MŘS
WS108	Patchcord 2vl. MM	Ethernet - IEC61850	30	DŘT	SW01	R25kV	AFS1	Komunikace R25kV
WS109	Patchcord 2vl. MM	Ethernet - IEC61850	30	DŘT	SW01	R25kV	AFS2	Komunikace R25kV
WS110	Patchcord 2vl. MM	Ethernet - IEC61850	30	DŘT	SW01	R25kV	AFS3	Komunikace R25kV
WS111	Patchcord 2vl. MM	Ethernet - IEC61850	30	DŘT	SW01	R25kV	AFS4	Komunikace R25kV
WS112	Patchcord 2vl. MM	Ethernet - IEC61850	30	DŘT	SW01	R25kV	AFS5	Komunikace R25kV
WS113	Patchcord 2vl. MM	Ethernet - IEC61850	30	DŘT	SW01	R25kV	AFS7-F1.1	Komunikace R25kV
WS114	Patchcord 2vl. MM	Ethernet - IEC61850	30	DŘT	SW01	R25kV	AFS7-F1.2	Komunikace R25kV
WS115	Patchcord 2vl. MM	Ethernet - IEC61850	30	DŘT	SW02	R25kV	AFS8	Komunikace R25kV
WS116	Patchcord 2vl. MM	Ethernet - IEC61850	30	DŘT	SW02	R25kV	AFS9	Komunikace R25kV
WS117	Patchcord 2vl. MM	Ethernet - IEC61850	30	DŘT	SW02	R25kV	AFS10	Komunikace R25kV
WS118	Patchcord 2vl. MM	Ethernet - IEC61850	30	DŘT	SW02	R25kV	AFS11	Komunikace R25kV
WS119	Patchcord 2vl. MM	Ethernet - IEC61850	30	DŘT	SW02	R25kV	AFS12	Komunikace R25kV
WS120	Patchcord 2vl. MM	Ethernet - IEC61850	30	DŘT	SW02	R25kV	AFS13	Komunikace R25kV
WS121	Patchcord 2vl. MM	Ethernet - IEC61850	30	DŘT	SW02	R25kV	AFS14	Komunikace R25kV
	H07V-K 6mm2	GND	20	DŘT	PE	Uzem.soust.obj.	PE	Uzemnění skříně DŘT
	H07V-K 6mm2	GND	20	DŘT	PE	Uzem.soust.obj.	PE	Uzemnění skříně DŘT
<b>Poznámka:</b> Při realizaci nutno ověřit skutečný rozsah připojovaných technologických zařízení!!! Kabely budou upřesněny při realizaci dle skutečně namontovaného technologického zařízení . Nejsou uvedeny systémové kabely dodané se zařízením v rámci skříní DŘT. Konektory patch optokabelu budou upřesněny při realizaci podle návazných zařízení (převodník, MOK) vzhledem k neustálému vývoji technologií.								