LEGENDA

AFS.X	ROZVADĚČ 25kV VN ČÁST POLE X
QM	VYPÍNAČ VN
TA	MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU
TV	MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR NAPĚTÍ
QE	UZEMŇOVAČ VÝVODU
ASF.X	OVLÁDACÍ SKŘÍŇ ROZVADĚČE 25kV POLE X
KF1	IED S OCHRANNÝMI A ŘÍDICÍMI FUNKCEMI REF630
KF2	ZÁBLESKOVÁ OCHRANA REA
S20	PŘEPÍNAČ OVLÁDACÍHO NAPĚTÍ
UV	PŘEVODNÍK NAPĚTÍ
UA	PŘEVODNÍK PROUDU
PJ	ZDROJ NAPÁJENÍ PO ETHERNETU
PAV	MĚŘIČ VELIČIN Z PŘEVODNÍKŮ
XA	MĚŘÍCÍ SVORKOVNICE MTP
XV	MĚŘÍCÍ SVORKOVNICE MTN
F1.X, F2.X	JISTIČ 2-PÓLOVÝ 110V DC
F4	JISTIČ 2-PÓLOVÝ 24V DC
KH	POMOCNÉ SIGNALIZAČNÍ RELÉ
G3	DC / DC MĚNIČ
KHAV	POMOCNÉ RELÉ - HAVARIJNÍ VYPNUTÍ
KREA	POMOCNÉ RELÉ - VYPNUTÍ ZÁBLESK. OCHRANOU
KIRF	POMOCNÉ RELÉ - SUMA PORUCHA OCHRANY
KQ1,2	POMOCNÉ RELÉ - POVEL ODPOJOVAČE VYP / ZAP
KS1	POMOCNÉ RELÉ - POVEL ZAP SPOJKY

OMZ - IS, s.r.o.
Lidická 1261, 765 02 Otrokovice
e-mail : omz@omz.cz
Tel./fax : +420 577 923 088

Název:	ASF3 (10) - PŘÍVODNÍ POLE - Legenda
Stavba:	Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň
PS/SO:	PS 3431.1 TT Kadaň, rozvodna 25kV, úprava technologie
ODP. PROJEKTANT:	Ing. Martin Marek
KONTROLOVAL:	Ing. Stanislav Marek
ÚČEL:	DSP
FORMÁT:	A3
KRESLIL :	Ing. Daniel Marek
ZAKÁZKA Č.:	17_08_27
MĚŘÍTKO:	
LIST Č.:	1 / 5
DATUM:	11/2017
ŘAZENÍ:	02_08
ČÁST:	D.3.3.1