

PROTOKOL O KUSOVÉM OVĚŘENÍ

Číslo protokolu : 33094

Výrobce rozváděče : Jan Hrnčíř Dolní Branná 315 PSČ 54362 IČ. 13189166
Evidenční číslo ITI 8211/6/96 – EZ – M,O,V
Dle norem : ČSN EN 61439-1 ed.2 a ČSN EN 61439-2 ed.2
Původní výrobce : Schrack technik, spol.s.r.o. Dolnoměcholupská 2 Praha 10 PSČ 100 00
Objednavatel : JCI

Název rozváděče :	R-SNE	Soustava :	1+N+PE 230V AC 50Hz TN - S
Zkratový proud I_{cw} :	10kA		
Napětí hlavních obvodů :	230V	Napětí ovl. obvodů :	230V/24V
Typ rozváděče :	RPH	Rok výroby :	2022
Výrobní číslo :	33094	Proud I_{nA}	25A

Provedené zkoušky a kontroly :

Podle výkresů č. : SOKOLOVSKÁ 278/1955 INTEGRACE CHLAZENÍ

1.Mechanika ovládacích prvků a zámků.....	vyhovuje
2.Uložení vodičů, kabelů a přístrojů.....	vyhovuje
3.Stupeň ochrany jednotlivých částí rozváděče a povrchové vzdálenosti.....	vyhovuje
4.Kontrola spojení.....	vyhovuje
5.Zapojení rozváděče odpovídá schématu a prvky rozváděče jsou označeny.....	vyhovuje
6.Funkční zkouška zapojení rozváděče.....	vyhovuje
7.Stupeň ochrany skříně : IP 54/20	vyhovuje
8.Mechanická kontrola dotažení šroubů, matic a jejich zajištění.....	vyhovuje
9.Kontrola povrchové úpravy, nátěru přípojníc, značení svorek a přístrojů.....	vyhovuje

Dielektrická zkouška :

Izolační zkouška živých částí proti kostře (2170 v.č.07230087)...2,5...kV, 50Hz po dobu 1s.....	vyhovuje
Kontrola spojení mezi neživými částmi rozváděče a ochr. obvodem. (2170 v.č.07230087)	R < 0,1ohmů
Ověření isolačního odporu Měřidlem (2170 v.č.07230087)...min - 1000 ohmů/V.....	vyhovuje

V Dolní Branné dne : 19. 1. 2022 Funkce : Technik

Jan Hrnčíř Podpis.

 

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Číslo protokolu : 33094

Výrobce rozváděče : Jan Hrnčíř
Dolní Branná 315
PSČ 54362
IČ. 131 89 166
Evidenční číslo ITI 8211/6/96 – EZ – M,O,V

My, firma Jan Hrnčíř sídlem v Dolní Branné 315 PSČ 543 62 IČO: 13189166
Prohlašujeme na svoji odpovědnost, že výrobek splňuje požadavky všech technických předpisů, že je za podmínek obvyklého použití bezpečný a že splňuje technické požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.

Výrobek : Rozváděč nízkého napětí
Výrobní číslo: 33094
Označení rozváděče : R-SNE
Popis : Rozváděč pro síť : 1+N+PE 230V AC 50Hz TN - S
Posouzení shody : Zákon č. 90/2016 Sb.
Technické požadavky na elektrická zařízení směrnice EP a Rady 2014/35/EU, nařízení vlády č. 118/2016 Sb.
směrnice EP a Rady 2014/30/EU, nařízení vlády č. 117/2016 Sb.

Harmonizované normy	ČSN EN 61439-1 ed.2	ČSN EN 61439-2 ed.2
Mezinárodní normy	IEC 61439-1	IEC 61439-2

**Výrobek splňuje technické požadavky stanovené v zákonu č. 22/1997 Sb. v § 12 odst. 1 písm. b),
postupem stanoveným dle § 12 odst. 3.**

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno : 22

Funkce : Technik Jan Hrnčíř Podpis.

V Dolní Branné dne : 19. 1. 2022

