

Vaše značka / Č.j.: -

Naše značka / Č.j.: SUSUKCV/KB/00575/2024

UID: SUSUKSLx6c55

Počet listů/příloh: 1/3

Vyřizuje: Kamila Burdová  
burdova.cv@susuk.cz  
Tel.: 476 111 737, 734 284 764

Datum: 09.01.2024

Tým dopravního inženýrství s.r.o.  
pan David Samek  
Chvalovice 99  
288 02 Nymburk

### Vyjádření

Nemáme námitek k vydání společného stavebního povolení na stavbu s názvem: „**Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4, Rekonstrukce počeradského zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4 a Rekonstrukce vybraných staničních kolejí v žst. Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4**“ za podmínek:

- **Napojení rekonstruovaného přejezdu P1935 ke stávající komunikaci III/2552 zůstane ve stejné niveletě, rekonstrukcí přejezdu nedojde k narušení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na krajské komunikaci III/2552**
- Před započítím prací dojde k zaříznutí AB krytu krajské komunikace III/2552 po obou stranách přejezdu, kolmo k ose vozovky
- AB kryt bude odfrézován a následně obnoven do vzdálenosti 2,5 m od hrany vnější koleje, dle platných technických norem, spáry budou zatřeny páskou za horka

Konstrukce vozovky:

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| ○ Asfaltový beton ohrubný-pojezdový | - ACO 11 + 40 mm |
| ○ Asfaltový spojovací postřik       |                  |
| ○ Asfaltový beton ložný             | - ACL 16+ 60 mm  |
| ○ Asfaltový spojovací postřik       |                  |
| ○ Asfaltový beton podkladní         | - ACP 22+ 60 mm  |

- **Pracemi nedojde k narušení provádění zimní údržby, mechanizace, materiál ani jiné stroje nebudou umístěny na vozovce (III/2552, III/25310) mimo vlastní práce, úplná uzavírka krajské komunikace III/2552 v místě rekonstrukce přejezdu nebude povolena od 1.11. do 31.3. každého roku z důvodu provádění zimní údržby**
- **rekonstrukce kolejové trati bude navržena takovým způsobem, aby nedocházelo k sesuvu svahu pod krajskou komunikací III/25310 (p.p.č. 236/2 k.ú. Obrnice)**
- podrobné technické podmínky budou stanoveny v rámci zvláštního užívání komunikace před započítím prací

### Kontakt

Organizace: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3  
Tel.: +420 417 532 235, +420 417 531 489, e-mail: [dubi.tp@susuk.cz](mailto:dubi.tp@susuk.cz), ID datové schránky : 6hevxe  
Informace o zpracování osobních údajů: <http://www.susuk.cz/dokumenty>  
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú.78-7308630297/0100

- po ukončení prací budou dotčená místa uvedena do původního stavu
- **před započítím prací požadujeme uzavřít protokol o předání a převzetí místa dotčeného stavbou**
- za bezpečnost silničního provozu včetně umístění přechodného DZ odpovídá po celou dobu provádění prací zhotovitel
- DZ řešení odsouhlasí DI Policie ČR Most
- bude-li nutné dočasné či trvalé napojení, bude naše organizace požádána o vyjádření ke sjezdu
- zhotovitel povede fotodokumentaci při realizaci díla ve stádiu:
  - před zahájením prací
  - **v průběhu prací**
  - konečnou úpravu
- fotodokumentace bude předána s předávacím protokolem zpět na SÚS ÚK provoz Chomutov
- v případě jakýchkoliv změn oproti schválené PD, nedostatku místa nebo jakéhokoliv jiného zásahu (výkopu) do zpevněné části sil. tělesa, požadujeme konzultovat změnu umístění předem na místě stavby se zástupcem SÚSÚK – provoz Chomutov
- **stavbou nebude narušena, poškozena či znečišťována krajská komunikace č. III/2552, III/25310 včetně součástí a příslušenství, nedojde k narušení odvodnění , v opačném případě dojde k okamžité nápravě na náklady zhotovitele**
- vyjádření má platnost 2 roky

Příloha: koordinační situace 3x

S pozdravem

Ing. Tačnerová Lenka  
Vedoucí správního úseku provozu Chomutov  
Tel.: 476111737, 602460292

**Kontaktní adresa: Správa a údržba silnic ÚK, p.o., Žižkova 876, 436 01 Litvínov**

---

— Kontakt —

Organizace: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3  
Tel.: +420 417 532 235, +420 417 531 489, e-mail: [dubi.tp@susuk.cz](mailto:dubi.tp@susuk.cz), ID datové schránky : 6hevxe  
Informace o zpracování osobních údajů: <http://www.susuk.cz/dokumenty>  
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú.78-7308630297/0100