

Obrnice dne 6.2.2024

Zápis o stanovení rozsahu úpravy TV žst Obrnice.

Přítomni : Za SEE OŘ Ústí n.L. pp. Kolísko, VPI TV, SCHO“NFELD VPI TV

Za TYMDI s.r.o. ing. Perný, projektant TV

Záznam z jednání :

1. Bylo komisionálně konstatováno, že původní stožár TV č. 24B nebrání viditelnosti nově posunutého návěstidla při prodloužení užité délky koleje č. 12. K tomuto závěru došla celá komise OŘ Ústí n.L. pro stanovení viditelnosti návěstidel.
2. Dále bylo na místě konstatováno, že pro zachování provozuschopnosti TV žst Obrnice je při plánované rekonstrukci kolejíště nutné vyměnit :
 - Původní opotřebovaný trolejový vodič k. č. 1, 2, 4/1, 4/2, sp.1, o průřezu 150 mm² za nový, nahradit celou délku v rozsahu 3 550 m.
 - Původní opotřebovaný trolejový vodič k. č. 6, 14, 16, o průřezu 100 mm² za nový, nahradit jen části na zhlavích, v celkové délce 1 820 m.
 - Původní závěsné a tahové porcelánové izolátory TV, které jsou za hranicí své životnosti 20 let, v předpokládaném množství 526 ks.
3. Do lan nového odtahu 51A budou vloženy izolátory tak, aby bylo vytvořeno neutrální pole pod stávajícím napájecím vedením z měničny Most.


Výše uvedené bude zapracováno do projektu úpravy TV žst Obrnice, který je součástí rekonstrukce kolejíště celé žst Obrnice.

Zapsal : Ing. Perný



Schválil : Zdeněk Kolísko



 **Správa železnic,**
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n. L.
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[173]