

Váš dopis zn.:
Ze dne: 04.08.2021
Naše zn.: POH/37508/2021-3/032100

Ing. arch. Luboš Sejkora
Štichova 577/31
149 00 Praha 4

Vyřizuje: Ing. David Polách
Tel.: 474 636 288
Mobil:
E-mail: polach@poh.cz

pe9m92g

Datum: 06.08.2021

Rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici Bečov nad Teplou

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi elektronicky dne 5. srpna 2021, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Se stavbou souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

1. U čerpací stanice splaškových vod bude doložena zkouška vodotěsnosti podle ČSN 75 0905.
2. U tlakové splaškové kanalizace bude provedena a doložena tlaková zkouška podle ČSN 75 5911.
3. U gravitační splaškové kanalizace bude provedena a doložena zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909.
4. Účinný objem havarijní jímky ve skladu hořlavin bude větší než objem největší skladovací nádoby a současně větší než 20 % z celkového skladovaného objemu hořlavin.
5. Na základě § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona požadujeme pro objekt zpracovat, resp. aktualizovat plán opatření pro případ havárie, který bude před kolaudací předložen Povodí Ohře, státní podnik, závodu Karlovy Vary (Horova 12, 360 01 Karlovy Vary), k vyjádření.

Souřadnice (orientačně): X = 1 026 765, Y = 855 447.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

Na stavbu dotčených pozemcích se nenachází majetek, ke kterému máme právo hospodařit.

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Předmětem vyjádření je PD, která mj. řeší rekonstrukci výpravní budovy v železniční stanici Bečov nad Teplou. Záměr se nachází mimo stanovené záplavové území vodního toku Teplá. Srážkové vody ze střech a zpevněných ploch je navrženo akumulovat (pro akumulaci bude upraven stávající dvoukomorový septik a zřízena nová nádrž včetně čerpací šachty pro zálivku), využívat pro zálivku, zasakovat. Vsakovací objekty budou opatřeny přepadem do kanalizace. Nově bude pro objekt výpravní budovy zřízena přípojka splaškové kanalizace s přečerpávací šachtou.

Členění na objekty: SO 01 – Výpravní budova, SO 02 – Příprava území a demolice, SO 03 – Objekt zázemí (jedná se o novostavbu skladu, garáží a prostoru pro umístění náhradního zdroje – dieselagregátu), SO 04 – Drobná architektura a mobiliář, SO 05 – Historické oplocení, SO 06 – Komunikace a zpevněné plochy, SO 07 – Venkovní zeleň, SO 08 – Kanalizace splašková a dešťová – venkovní rozvody, SO 09 – Pitný vodovod – venkovní rozvody.

Záměrem dotčené pozemky: st. p. č. 451, st. 692, p. č. 3244, 3241/2, 3179/2, 3179/5, 3190/1 a 3241/3 v k. ú. Bečov nad Teplou.

Projektová dokumentace: DUSP, IPSUM CZ s.r.o., Ing. arch. Luboš Sejkora, 10.6.2021.

Investor: Správa železnic, státní organizace.

HGR: 6112. ČHP: 1-13-02-0150-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0460 - Teplá od soutoku s tokem Pramenský potok po ústí do Ohře. Vodní útvar podzemních vod: 61120 - Krystalinikum Slavkovského lesa.

Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

POh, s. p. – závod Karlovy Vary
1123 3671 -855447, -1026765