



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE:  
NAŠE ZN: 682/2014 - SSV  
VYŘIZUJE: Ing. Hana Koničková  
TEL.: +420 725 744 197  
E-MAIL: konickova@szdc.cz  
DATUM: 23.1.2014

**Všem dodavatelům**

**Věc: Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína  
Dodatečné informace č. 1  
Evidenční č. veřejné zakázky (Věstník veřejných zakázek): 377384**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, (dále jen „zadavatel“) v souladu §49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky a odpovědi poskytuje všem dodavatelům.

V zadávací dokumentaci (Díl 2 Závazný vzor smlouvy, Příloha 2c Zvláštní technické podmínky) **ruší zadavatel znění čl. 3 Popis předmětné stavby a nahrazuje jej zněním:**

Předmětem zakázky je zhotovení projektu stavby pro provádění stavby vč. autorského dozoru, realizace stavby a vypracování veškeré příslušné dokumentace i související se zhotovovanou stavbou.

Předmětem zakázky je dále zajištění výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy stavby v rozsahu stanoveném zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Předmětem realizace stavby jsou provozní soubory a stavební objekty, které jsou vzájemně provázané, a je nutné provádět jejich důslednou koordinaci. Jejich seznam a obsah je součástí přípravné dokumentace.

Hlavní technické body zakázky:

- 1 ks transformátor 110/23 kV, 10MVA zůstane původní (je po repasi), 1 ks transformátor 110/23 kV, 10 MVA bude přemístěn z TNS Říkovice, nové opláštěné a zastřešené stání včetně záchytných van
- po dobu výstavby bude zřízeno dočasné stání trafa 110/23 kV pro zajištění stálého výkonu TNS
- ks nové trakční transformátory 23/2 x 2,5 kV 5,3 MVA, olejové, hermetizované, samostatná krytá opláštěná stanoviště, záchytné jímky
- 4 ks nové 12 pulzní polovodičové trakční usměrňovače ve skříňovém provedení, instalované na vozíku, omezovací vzduchové tlumivky



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**


**Stavební správa východ**

Nerudova 1

772 58 Olomouc

- rozvodna 3 kV DC skříňová, napáječové moduly, rychlovypínače
- vlastní spotřeba – nové venkovní zastřešené stání na transformátory 22/0,4 kV, 250 kV, záložní trafo vlastní spotřeby 6/0,4 kV, 100 kVA nové havarijní jímky, dvě nové sestavy baterií 110 V-DC, 2 ks usměrňovače
- NTS 6kV, 50 Hz – 2 nové transformátory 22/6 kV, 250 kVA v novém venkovním zastřešeném stání, po dobu výstavby bude instalována dočasná blokovaná TNS 22/6 kV
- měření spotřeby – na hladině 110 kV CEZ Distribuce, vlastní spotřeba v rozvaděči 22kV
- systém kontroly a řízení, sdělovací zařízení – multifunkční terminály v autonomním systému PCL-SKŘ, síť optických kabelů, kamerový systém dohledu nad stavem technologie, úprava a doplnění elektro dispečinku v Přerově, příprava na připojení k nově projektovanému dálkovému optickému kabelu do žst. Valašské Meziříčí
- nové napájecí vedení na TV včetně trakčních sloupů, nová kabeláž v celém objektu TNS, nová uzemňovací soustava
- po dobu výstavby bude instalována mobilní TNS 5 MVA, tak aby byl zajištěn trvale potřebný výkon TNS
- kompletní rekonstrukce budovy včetně rozvodů a sociálního zařízení, instalace vzduchotechniky a klimatizace ve vybraných místnostech, stavební úpravy pro novou technologii, zateplení budovy včetně střechy
- rekonstrukce a rozšíření komunikací pro dopravu technologie a následnou obsluhu a údržbu, povrch vozovky živičný, chodníky dlážděné
- vyčištění stávající studny, oprava přívodu vody do budovy TNS, rekonstrukce kanalizace, nová žumpa, oprava části oplocení, osvětlení areálu TNS na stožárech, zabezpečení proti neoprávněnému vniknutí cizích osob včetně bezpečnostních kamer.

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
**Stavební správa východ**  
772 58 Olomouc, Nerudova 1  
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234  
(17)

  
-----  
Dr. Ing. Václav John  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
pověření č. 1606