


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V  
DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ NN: TN-C-S  
STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1:  
NORMÁLNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLŇENÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

Název akce: <b>OPRAVA BYTŮ VÝPRAVNÍ BUDOVY SÁZAVA U ŽDÁRU ČÍSLO POPISNÉ 288</b>	Investor: <div><b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b></div> <b>Správa železnic, státní organizace</b> Oblastní ředitelství Brno Kounicova 26, 611 43 Brno	
	Datum: 03/2028	Zakázka č.: SO-02
Odpovědný projektant: Josef Lukuvka	Formát: 2 x A4	
Vypracoval: Ing. Jiří Milka	Stupeň dokumentace: Dokumentace pro REALIZACI STAVBY	
Obsah výkresu: <b>SCHÉMA ROZVADĚČŮ 3. NP RB1 +RB2</b>	Měřítko <b>1:100</b>	Č. výkresu: <b>E 4</b>