

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	31.10.2024	Definitivní odevzdání dokumentace	Jaroslav PAJAS
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Stavebník/Investor:

Adresa:

Zástupce investora:


Adresa:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7



SPRÁVA

ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:

Adresa:


Kontakt:

Elektrizace železnic Praha a.s.

nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4

T: +420 296 500 111

E: info@elzel.cz



Elektrizace železnic

Praha a.s.

Zhotovitel objektu:

Adresa:


Kontakt:

Elektrizace železnic Praha a.s.

nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4

T: +420 296 500 111

E: info@elzel.cz



Elektrizace železnic

Praha a.s.

Hlavní projektant (HIP):

Jaroslav PAJAS

Specialista:

Jaroslav PAJAS

Název stavby/akce:

Název části:

Název objektu/dílčí části:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Odpovědný projektant:

Kraj:

Středočeský

Cyklická obnova trakčního vedení v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo) - vypracování projektové dokumentace

Trakční vedení

Obnova TV staničních kolejí 0, 31 a 300 v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží

Montážní tabulka ZV

Zpracovatel přílohy: Ing. Jaroslav Javůrek

Katastrální území: viz textová část

Měřítko: Formáty: A4

TUDU: 0954

Označení investora:

Zakázka:

Označení části:

Označení objektu/komplexu:

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Stupeň dokumentace:

Smluvní datum zpracování:

S645500009

16/24-OZ/PD

D.2.3.1

SO 02-81-01

3. 003

DSP

31.10.2024

Označení investora:

Stupeň dokumentace:

Část:

Objekt:

Podobjekt:

Příloha:

Revize:

S645500009-DSP-X-D231X-S0028101-X-X-3-003-000

[Prostor pro další informace]

MONTÁŽNÍ TABULKA ZESILOVACÍHO VEDENÍ

STAVBA: Cyklická obnova trakčního vedení v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo)
OBJEKT: 02-81-01 ŽST Nymburk seřaďovací nádraží, TV

Počet listů: 1
List č. 1

KOLEJ č.31

KOLEJ č.300

stožár číslo	typ stož.	Sestavení	Konzola (nad TK)	Pozn.	stožár číslo	typ stož.	Sestavení	Konzola (nad TK)	Pozn.
622	BP	kotvení - viz tabulka kotvení			770	BP	kotvení - viz tabulka kotvení		
624	BP	J 60-26/X J 63-32/C/1	9	vně	771	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	9	uvnitř
626	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,5	vně	773	BP	J 60-26/X/B J 63-32/C/1	9	uvnitř
628	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	vně	209	brána	J 63-34/C/1	brána	pod
630	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8	vně	209B	AP	J 60-26/X/B J 63-32/C/1	8,3	uvnitř
632	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8	vně	211	AP	J 60-23/X/B J 63-31/C/1	8,3	uvnitř
634	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8	vně	213	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř
634A	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8	vně	215	AP	J 60-23/X/B J 63-31/C/1	8,3	uvnitř
636	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8	vně	217	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,7	uvnitř
636A	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8	vně	219	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,7	uvnitř
638	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8	vně	221	AP	J 60-23/X/B J 63-31/C/1	8,7	uvnitř
640	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8	vně	782	BP	J 60-23/X/B J 63-31/C/1	8,7	uvnitř
642	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8	vně	784	BP	J 60-23/X/B J 63-31/C/1	8,7	uvnitř
644	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8	vně	225B	AP	J 60-23/X/B J 63-31/C/1	8,3	uvnitř
646	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8	vně	786	BP	J 60-23/X/B J 63-31/C/1	8,3	uvnitř
648	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8	vně	788	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř
650A	BP	kotvení - viz tabulka kotvení			790	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř
650	BP	J 60-23/X/B J 63-31/C/1	8	vně	792	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř
652	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	9	vně	794	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř
654	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	9	vně	796	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř
656	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	9	vně	798	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř
656A	BP	J 60-26/X J 63-32/C/1	8,5	vně	802	BP	J 60-26/X/B J 63-32/C/1	8,3	uvnitř
658	brána	J 63-33/C/1	brána	pod	804	BP	J 60-26/X/B J 63-32/C/1	8,3	vně
662	AP	J 63-32/C/1	9	vně	806	BP	kotvení - viz tabulka kotvení		
664	brána	J 63-35/C/1	brána	nad	808	BP	J 60-26/X/B J 63-32/A/1	8,3	vně
665	AP	J 60-26/X/B J 63-32/C/1	9,5	uvnitř					
666	BP	kotvení - viz tabulka kotvení			660	brána	J 63-33/C/1	brána	pod