

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 3989/2025-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Kateřina Jungová
Telefon
Mobil +420 720 071 563
E-mail jungovak@spravazeleznic.cz

Datum 27. února 2025

Uveřejněno na profilu zadavatele

Soubor staveb:

1) „Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4“

2) „Rekonstrukce počeradského zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 4

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku č. 7.1 Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace (Díl 1) – Zadávací dokumentace na zhotovení stavby výše uvedené veřejné zakázky zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:

Dotaz č. 52:

V postoupeném **Vysvětlení, změně a doplnění zadávací dokumentace č. 2**, v odpovědi na dotazy č. 35, resp. č. 36, zadavatel uvedl, že „**Položka je určena pro zřízení zlepšené zeminy v místě**“.

Odpověď zadavatele je v přímém rozporu s Technickou zprávou, kde je na str.20 uvedeno, že se jedná o vrstvu směsi kameniva stmelěného cementem SC ve třídě pevnosti C 8/10, tedy materiál dovezený z míchacího centra.

Rovněž v Soupisu prací položka č.21 (501410) ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM v množství 1.447,950m³ je ve specifikaci uvedeno, že se jedná o cementovou stabilizaci tl. 300mm, tedy o materiál dovezený z míchacího centra.

Ze strany zadavatele je nutno upřesnit, co je požadováno, a to zda zajistit cementovou stabilizaci (SC) z míchacího centra či zlepšit zeminu pomocí zemní frézy a pojiva.

Žádáme zadavatele o prověření, doplnění informací, popř. opravu ZD.

Odpověď č. 52:

Zřízení zlepšené zeminy bude pomocí SC 8/10, které je uvedeno v technické zprávě. Viz odpověď na dotaz č. 50 v rámci „Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 3“.

Sdělení zadavatele:

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlení/upřesnění – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5406605

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cdd84637-589b-41bc-8c30-95d3e0db6085

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina JUNGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.02.2025 12:49:26

Hash komponenty: 98426439e902ef7dcca1bd1084de7cf5fc7ed9ca368df4638e3c63d323ca059

Hashovací funkce: sha256Hex



be8f676a-a77f-4b9c-88c7-4b96346eacf3