

Váš dopis č.j.
ze dne:

Vyřizuje: ing. Lucie Vašková
tel.č. 493 544 842
e-mail: vaskova@vosjicin.cz

PROJEKT servis s.r.o.
U Elektry 830/2b
198 21 Praha 9 - Hloubětín

V Jičíně dne: 22.9.2016

Věc: Výstavba PZS na přejezdu P3148 v km 8,016 na trati Hradec Králové - Turnov
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Informace o existenci sítí před zpracováním PD

Toto není vyjádření ve smyslu stavebního zákona ani k projektové dokumentaci všech stupňů.

V zájmovém území se v k.ú. Jičín, k.ú. Valdice a k.ú. Jinolice nacházejí vodovodní řady a kanalizační stoky v naší správě, situaci se zákresem sítí ve formátu *.dgn zasíláme e-mailem. Část sítí je zaměřena, část je zakreslena informativně. Vodovodní a kanalizační přípojky jsou ve vlastnictví majitelů připojených nemovitostí.

Vytyčení sítí je možno objednat u VOS a.s., p. Horčíčko, tel.č. 602 939 611.

Při zpracování PD budou respektovány naše následující požadavky:

- Při umístění nadzemních zařízení požadujeme dodržet ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. – do průměru potrubí 500 mm - 1,5 m, nad průměr 500 mm – 2,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. U kanalizačního potrubí nad průměr 500 mm, jehož dno je uloženo v hloubce více než 2,5 m pod upraveným povrchem, činí ochranné pásmo 3,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany.
- Při umístění inženýrských sítí požadujeme dodržet při souběhu a křížení min. vzdálenosti dle ČSN 736005.


Projektovou dokumentaci požadujeme předložit k odsouhlasení.

Platnost vyjádření je 1 rok od data jeho vydání, po uplynutí této doby je nutné požádat o nové vyjádření.

Přílohy: situace – zákres sítí *.dgn e-mailem

Na vědomí: provozní středisko VOS a.s. Jičín

Ing. Jaroslava Suchánková
vedoucí odd. TPČ


Vodohospodářská obchodní společnost a.s.
506 45 Jičín, Na Tobolce 428
IČO 60109149, DIČ CZ60109149
tel. 493 533 637, fax 493 522 208