

Váš dopis č.j.: CJ-O-2017-014

ze dne: 1.2.2017

Vyřizuje: ing. Lucie Vašková  
tel.č. 493 544 842  
e-mail: vaskova@vosjicin.cz

**PROJEKT servis s.r.o.**  
U Elektry 830/2b  
**198 21 Praha 9 - Hloubětín**

V Jičíně dne: 8.2.2017

**Věc: Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P3148 v km 8,016 na trati  
Hradec Králové – Turnov**  
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.  
**Vyjádření k PD**

V zájmovém území se v k.ú. **Jinolice** nacházejí vodovodní řady v naší správě, jejich trasa odpovídá zakreslu v předložené koordinační situaci, informace o existenci sítí byla zpracovateli PD poskytnuta dne 22.9.2016.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu dle Vámi předložené PD zpracované v 02/2017 za splnění našich následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací požadujeme vytyčit stavbou dotčené vodovodní řady v terénu, vytyčení si objednejte u VOS a.s., p.Horčíčko, tel.č. 602 939 611.
- Při umístění zabezpečovacích kabelů a potrubí trativodu požadujeme dodržet při souběhu s vodovodními řady min. vzdálenost 1,0 m.
- V místech křížení vodovodu se zabezpečovacími kabely a s potrubím trativodu požadujeme ručně odkopat vodovodní potrubí a dodržet vzdálenost dle prostorové normy ČSN 73 6005, kabely budou umístěny do chránicího potrubí.
- Při umístění veškerých nadzemních zařízení požadujeme dodržet ochranná pásma vodovodu dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. - 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany.
- Požadujeme, aby osazení veškerých poklopů uzávěrů, hydrantů a šachet včetně jejich spojení s podzemní konstrukcí bylo upraveno do nivelet nových povrchů.
- Při realizaci stavby nebude snižováno vrchní krytí vodovodních řadů.
- Při realizaci zemních prací požadujeme zajistit zabezpečení našich zařízení proti poškození. Případné poškození našich zařízení požadujeme neprodleně ohlásit na naše provozní středisko v Jičíně, vedoucí p. Šulc – tel.č. 493 533 322, 602 473 643.
- Před zahájením stavebních prací požadujeme převzít staveniště od vedoucího střediska VOS a.s. v Jičíně p. Šulce a po dokončení předat veškerá naše zařízení nepoškozená zpět.
- Požadujeme přizvat zástupce naší společnosti k závěrečné prohlídce stavby a před vydáním kolaudačního souhlasu požadovat od investora stavby písemné potvrzení vedoucího provozního střediska v Jičíně o splnění všech našich výše uvedených požadavků. O stavu a předání našich zařízení po dokončení stavby zhotovitelem bude učiněn zápis.



- Požadujeme, aby investor předal naše vyjádření zhotoviteli stavby.
- Naše vyjádření požadujeme citovat ve stavebním povolení.

**Platnost vyjádření je 1 rok od data jeho vydání, po uplynutí této doby je nutné požádat o nové vyjádření.**

*Ing. Jaroslava Suchánková  
vedoucí odd. TPČ*

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.  
506 45 JIČÍN, Na Tobolce 428  
IČO 60109149, DIČ CZ60109149  
tel. 493 533 637, fax 493 522 208

Na vědomí: *VOS a.s. – provozní středisko Jičín*