



PŘIPOJOVACÍ BODY ELEKTRO

ZN.	PŘÍKON	VÝŠKA	UKONČENÍ	SPOTŘEBIČ	POZNÁMKA	KS
Z1	230V/0,5kW	600	ZÁSUVKA	CHLAZENÍ		3
Z2	230V/3kW	1300	ZÁSUVKA	STOLNÍ SPOTŘEBIČE	SAMOSTATNÉ JIŠTĚNÉ	5
Z3	400V/1kW	1300	PODOMÍTKOVÁ ZÁSUVKA	STOLNÍ SPOTŘEBIČE		1
Z4	230V/0,5kW	600	ZÁSUVKA	CHLAZENÍ		4
Z5	400V/10kW	800	PODOMÍTKOVÁ ZÁSUVKA	REZERVA - CATERING		1
Z6	230V/3kW	1100	ZÁSUVKA	STOLNÍ SPOTŘEBIČE		3
Z7	230V/0,5kW	600	ZÁSUVKA	VÝROBNÍK LEDU		1
Z8	230V/0,5kW	600	ZÁSUVKA	ZMĚKČOVAČ		1
Z9	230V/1kW	1100	DVOJZÁSUVKA	MLÝNEK NA KÁVU		1
Z10	230V/0,5kW	600	ZÁSUVKA	CHLAZENÍ		1
Z11				NEOBSAZENO		
Z12	230V/3kW	800	ZÁSUVKA	REZERVA - CATERING		1
Z13	230V/2kW	1100	DVOJZÁSUVKA	ČIŠNICKÝ ABSATZ	+ NÁPOJENÍ INTERNETU	2

ZN.	PŘÍKON	VÝŠKA	UKONČENÍ	SPOTŘEBIČ	POZNÁMKA	KS
E1	400V/5,35kW	100	HUŠÍM KRKEM Z VYP.	MYČKA NÁDOBÍ	VYPÍNAČ V1 v=1300mm	1
E2	400V/6kW	600	HUŠÍM KRKEM Z VYP.	KÁVOVAR	VYPÍNAČ V2 v=1300mm	1
E3	230V/0,5kW	100	VOLNÝ KABEL 4m	CHLAZENÍ		1
E4	230V/0,5kW	100	VOLNÝ KABEL 4m	CHLAZENÍ		1
E5	230V/0,5kW	100	VOLNÝ KABEL 4m	POKLADNÍ SYSTÉM	+ DATOVÉ KABELY	1
E6	230V/0,5kW	100	VOLNÝ KABEL 4m	REZERVA		1

VEŠKERÉ STABILNÍ TECHNOLOGICKÉ PRVKY VČ. STOLŮ MUSÍ BÝT VZÁJEMNĚ PROPOJENY A UZEMNĚNY. ZEMNÍCI KABELY JSOU VE VÝKRESU VYZNAČENY. SPOTŘEBIČŮM PŘIPOJENÝM NA 400V JE NUTNO PŘEDŘADIT VYPÍNAČ A ODPOVÍDAJÍCÍ POJISTKY, VYPÍNAČ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN MIMO PŮDORYS ZAŘÍZENÍ. VEŠKERÝ PŘIPOJOVACÍ MATERIÁL, JISTIČE, POJISTKY A VYPÍNAČE JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY ELEKTRO. VÝVODY HUŠÍM KRKEM Z VYPÍNAČE BUDOU VEDENY GUMOVÝM KABLEM, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY ELEKTRO. PRO POTŘEBY CATERINGU V PROSTORU HALY BUDOU VYUŽITY EL. ZÁSUVKY ZU1 URČENÉ I PRO ÚKLID

VYPÍNAČ V1, V2 400V/16A V PROVEDENÍ KOLÍBKOVÝ S KONTROLKOU CHODU PŘESUN VÝVODU E3 - E6 NA OPAČNOU STRANU BARU. Z13 V INTERIÉRU PŮVODNĚ PRO CHLADICÍ VITRINY SE PŘESOUVAJÍ NAD ČIŠNICKÝ ABSATZ

REVIZE:	OBSAH:	DATUM:
0	DPS K PŘÍPOMÍNKÁM	02 / 2023
1	DPS ČISTOPIS	04 / 2023

±0,000 = 193,45 m n.m. Bpv

REVITALIZACE NÁDRAŽÍ BUBNY NA PAMÁTNÍK TICHA
Bubenská 177/8b, 170 00, Praha 7 - Holešovice

investor:

Památník ticha, s.p.o., IČO 10892303
Maltézské náměstí 471/1, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
Pavel Štingl, ředitel

architekt:

ARN Studio spol. s r.o.
Československé armády 219/24, 500 03 Hradec Králové
Ing.arch. Jiří Krejčík, Ing.arch. Michal Krejčík
info@arn-studio.cz

generální projektant:

DELTAPLAN spol. s r.o.
Jankovcova 938/18a, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Ing. Petr Kniha
deltaplan@deltaplan.cz, www.deltaplan.cz

projektant části:

ARDA spol. s r.o.
Londýnská 123/17, 460 11 Liberec 11
Ing. Přemysl Břenek
brenek@arda.cz

zodpovědný projektant části:

Ing. Přemysl Břenek
vypracoval:

Helena Bulířová
stupeň :

DPS - dokumentace pro provádění stavby
stavební objekt:

SO 101 - Budova Památníku
profese:

GASTROTECHNOLOGIE	revize:
datum:	1
04 / 2023	
název přílohy:	

Kavárna - požadavky na elektro 1.NP
měřítko: číslo výkresu: číslo paré:

1:50 GST 301