



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 12-071-231-PS Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

**Objekt:** SO 27-15-01 TNS Albrechtice, budova TNS

**Rozpočet:** SO 27-15-01 TNS Albrechtice, budova TNS

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** MCO - MCO 236 - 238

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 12-071-231-PS

Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

**Objekt:** SO 27-15-01

TNS Albrechtice, budova TNS

**Rozpočet:** SO 27-15-01

TNS Albrechtice, budova TNS

|        |         |     | Montáže  |     | Dodávky  |           |        |           |        |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| Poř.č. | Položka | Typ | Text   | MJ  | Množství | Jedn.cena | Celkem | Jedn.cena | Celkem |
| 701    |         |     | <b>Zemní práce</b>   |     |          |           |        |           |        |
| 1      | 701DBB  |     | Průraz zdívem v cihlové zdi do tl. 30cm<br>1: Průraz zdívem v cihlové zdi do tl. 30cm<br>2: (30,0*1,0)<br>Technická specifikace: Položka obsahuje: Proražení otvoru zdívem o průřezu od 0,01 do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.   | kus | 30,000   |           |        |           |        |
| 701    |         |     | <b>Zemní práce</b>   |     |          |           |        |           |        |
| 702    |         |     | <b>Odvoz odpadu</b>  |     |          |           |        |           |        |
| 2      | 702AC0  |     | Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km<br>1: (0,200)<br>Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.   | T   | 0,200    |           |        |           |        |
| 3      | 702BC0  |     | Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km<br>1: (0,1+0,05)<br>Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.   | T   | 0,150    |           |        |           |        |
| 702    |         |     | <b>Odvoz odpadu</b>  |     |          |           |        |           |        |
| 741    |         |     | <b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>  |     |          |           |        |           |        |
| 4      | 741AAA  |     | Trubka PVC ohebná elektroinstalační do 25mm uložená volně/pod omítkou<br>1: (10,0*1,0) Rozvody ve sklepe<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prací ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | M   | 10,000   |           |        |           |        |
| 5      | 741AAB  |     | Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou<br>1: (10,0*1,0) Rozvody ve sklepe<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD  | M   | 10,000   |           |        |           |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 12-071-231-PS Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

**Objekt:** SO 27-15-01 TNS Albrechtice, budova TNS

**Rozpočet:** SO 27-15-01 TNS Albrechtice, budova TNS

|        |         | Montáže |  |     |          | Dodávky   |        |           |        |
|--------|---------|---------|--|-----|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| Poř.č. | Položka | Typ     | Text   | MJ  | Množství | Jedn.cena | Celkem | Jedn.cena | Celkem |
| 6      | 741ABA  |         | Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prací ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.<br>Trubka PVC tuhá elektroinstalační do 25mm uložená volně/pod omítkou<br>1: (160,0*1,0) Rozvody ve sklepe<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD                  | M   | 160,000  |           |        |           |        |
| 7      | 741ABB  |         | Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prací ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.<br>Trubka PVC tuhá elektroinstalační 32-50mm uložená volně/pod omítkou<br>1: (50,0*1,0) Rozvody ve sklepe<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD                   | M   | 50,000   |           |        |           |        |
| 8      | 741BAB  |         | Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prací ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.<br>Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací 50/50 - 50/100 mm<br>1: (5,0*1,0) vývody z rozváděčů<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD                   | M   | 5,000    |           |        |           |        |
| 9      | 741BBA  |         | Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž žlabu na konstrukci, omítku a pod. vč.podružného materiálu pro upevnění žlabu (drobné konzolky, šroubový materiál, šrouby, vruty ). Včetně spojek, ohybů, rohů, ale bez krabic, Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.<br>Krabice přístrojová bez zapojení<br>1: (50,0*1,0)<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD               | kus | 50,000   |           |        |           |        |
| 10     | 741BBC  |         | Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž krabice vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení krabice ( zhotovení otvoru pro krabici, drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod. ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.<br>Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí vč.zapojení<br>1: (50,0*1,0)<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD | kus | 50,000   |           |        |           |        |
| 11     | 741BBD  |         | Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž krabice vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení krabice ( zhotovení otvoru pro krabici, drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod. ). Dále obsahuje cenu<br>Krabice instalační pod omítku 125x125 vč. svorkovnice a víka<br>1: (10,0*1,0)<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD   | kus | 10,000   |           |        |           |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Stavba:</b> 12-071-231-PS | Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice |
| <b>Objekt:</b> SO 27-15-01   | TNS Albrechtice, budova TNS                   |
| <b>Rozpočet:</b> SO 27-15-01 | TNS Albrechtice, budova TNS                   |

|        |         | Montáže |  |     |          | Dodávky   |        |           |        |
|--------|---------|---------|--|-----|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| Poř.č. | Položka | Typ     | Text   | MJ  | Množství | Jedn.cena | Celkem | Jedn.cena | Celkem |
| 12     | 741BBF  |         | za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.<br>Křabicová rozvodka z izol. do 6 mm2<br>1: (10,0*1,0)<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž krabice vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení krabice ( drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod. ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | kus | 10,000   |           |        |           |        |
| 13     | 741BCA  |         | Spínač kolébkový velkoplošný jednopól. vypínač řaz.1,<br>vč.ovl.krytu a rámečku, 250V/10A, IP20<br>1: (14,0*1,0)<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž spínače vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.   | kus | 14,000   |           |        |           |        |
| 16     | 741BCB  |         | Spínač kolébkový velkoplošný seriový přepínač řaz.5,<br>vč.ovl.krytu a rámečku, 250V/10A, IP20<br>1: (2,0*1,0)<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž spínače vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.   | kus | 2,000    |           |        |           |        |
| 17     | 741BCC  |         | Spínač kolébkový velkoplošný střídavý přepínač řaz.6,<br>vč.ovl.krytu a rámečku, 250V/10A, IP20<br>1: (2,0*1,0)<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž spínače vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.  | kus | 2,000    |           |        |           |        |
| 18     | 741BDB  |         | Zásuvka domovní dvojité 10/16A, 250V, IP20, komplet<br>1: (23,0*1,0)<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.   | kus | 23,000   |           |        |           |        |
| 22     | 741BDD  |         | Zásuvka domovní dvojité 10/16A, 250V, IP20 s přepětíovou ochranou, komplet<br>1: (2,0*1,0)<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.   | kus | 2,000    |           |        |           |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Stavba:</b> 12-071-231-PS | Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice |
| <b>Objekt:</b> SO 27-15-01   | TNS Albrechtice, budova TNS                   |
| <b>Rozpočet:</b> SO 27-15-01 | TNS Albrechtice, budova TNS                   |

|        |         | Montáže |  |     |          | Dodávky   |        |           |        |
|--------|---------|---------|--|-----|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| Poř.č. | Položka | Typ     | Text   | MJ  | Množství | Jedn.cena | Celkem | Jedn.cena | Celkem |
| 34     | 741BGA  |         | nákladů.<br>Drážka pro kabel/trubku ve zdi do velikosti 50/50 mm<br>1: (500,0*1,0)<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje: Zhotovení drážky pro montáž kabelu/ trubky v cihlovém zdivu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.  | M   | 500,000  |           |        |           |        |
| 35     | 741EBB  |         | Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min.<br>1: (2,0*1,0) průchody kabelů požárními úseky<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | M2  | 2,000    |           |        |           |        |
| 37     | 741FCB  |         | Svodový vodič bez podpěr (např. v izolační trubce) FeZn do d=10mm<br>1: (24,0*1,0)<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje :Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky,a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů                | M   | 24,000   |           |        |           |        |
| 38     | 741FCG  |         | Jímací tyč kovová délky do 3m na střechu<br>1: (14,0*1,0)<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž jímací tyče včetně upevňovacích prvků a svorek, připojení, včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů  | kus | 14,000   |           |        |           |        |
| 39     | 741FCK  |         | Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)<br>1: (50,0*1,0)<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů   | kus | 50,000   |           |        |           |        |
| 40     | 741FCL  |         | Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)<br>1: (25,0*1,0)<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů  | kus | 25,000   |           |        |           |        |
| 41     | 741FCM  |         | Svorka na potrubí do průměru 700mm<br>1: (6,0*1,0)   | kus | 6,000    |           |        |           |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Stavba:</b> 12-071-231-PS | Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice |
| <b>Objekt:</b> SO 27-15-01   | TNS Albrechtice, budova TNS                   |
| <b>Rozpočet:</b> SO 27-15-01 | TNS Albrechtice, budova TNS                   |

|        |         | Montáže |   |     |          | Dodávky   |        |           |        |
|--------|---------|---------|---|-----|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| Poř.č. | Položka | Typ     | Text  | MJ  | Množství | Jedn.cena | Celkem | Jedn.cena | Celkem |
| 42     | 741FCO  |         | 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace, zhotovení dle tvaru potrubí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>Svorka zkušební se 4 šrouby (typ SZ apod.), včetně ochranného<br>úhelníku či trubky včetně držáků do zdiva, označovací štítek<br>1: (6,0*1,0)             | kus | 6,000    |           |        |           |        |
| 43     | 741FCP  |         | 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>Tvarování prvků jímacího vedení<br>1: (50,0*1,0)   | kus | 50,000   |           |        |           |        |
| 14     | 741XXRX | 15      | 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně upevňovacích a připojovacích prvků, včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>Spínač tlačítkový velkoplošný jednopól. tlačítko řaz.1,<br>3-násobný, vč.ovl.krytu a rámečku a krabice, 250V/10A, IP20<br>1: (1,0*1,0)      | kus | 1,000    |           |        |           |        |
| 15     | 741XXRX | 16      | 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž spínače vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.<br>Spínač kolébkový velkoplošný jednopól. vypínač řaz.1,<br>vč.ovl.krytu a rámečku, 250V/10A, IP44 do venkovního prostředí<br>1: (3,0*1,0) | kus | 3,000    |           |        |           |        |
| 19     | 741XXRX | 1       | 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž spínače vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.<br>Zásuvka domovní dvojité 10/16A, 250V, IP44 do venkovního prostředí, komplet<br>1: (7,0*1,0)   | kus | 7,000    |           |        |           |        |
| 20     | 741XXRX | 2       | 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.<br>Zásuvka 400V/do 32A, nástěnná, IP44 do venkovního prostředí<br>1: (3,0*1,0)   | kus | 3,000    |           |        |           |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Stavba:</b> 12-071-231-PS | Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice |
| <b>Objekt:</b> SO 27-15-01   | TNS Albrechtice, budova TNS                   |
| <b>Rozpočet:</b> SO 27-15-01 | TNS Albrechtice, budova TNS                   |

|        |         | Montáže |   |     |          | Dodávky   |        |           |        |
|--------|---------|---------|---|-----|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| Poř.č. | Položka | Typ     | Text  | MJ  | Množství | Jedn.cena | Celkem | Jedn.cena | Celkem |
|        |         |         | Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.                                 |     |          |           |        |           |        |
| 21     | 741XXRX | 3       | Přívodka 400V/do 63A, nástěnná. IP44 do venkovního prostředí<br>1: (2,0*1,0)<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD   | kus | 2,000    |           |        |           |        |
|        |         |         | Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.                                 |     |          |           |        |           |        |
| 23     | 741XXRX | 4       | Svítidlo zářivkové 2x36W, IP20, s krytem, vč.zářivky, závěsu a elektronického předřadníku - dle Technické specifikace (1)<br>1: (29,0*1,0)<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD | kus | 29,000   |           |        |           |        |
|        |         |         | Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.                                |     |          |           |        |           |        |
| 24     | 741XXRX | 5       | Svítidlo zářivkové 2x18W, IP20, s krytem, vč.zářivky, závěsu a elektronického předřadníku - dle Technické specifikace (2)<br>1: (6,0*1,0)<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD  | kus | 6,000    |           |        |           |        |
|        |         |         | Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.                                |     |          |           |        |           |        |
| 25     | 741XXRX | 6       | Volný modul do rampy svítidel, případně T kus, případně kus 90° - dle Technické specifikace<br>1: (16,0*1,0)<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD                               | kus | 16,000   |           |        |           |        |
|        |         |         | Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž modulu vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.                                  |     |          |           |        |           |        |
| 26     | 741XXRX | 7       | Svítidlo zářivkové 2x54W, IP20, s krytem, vč.zářivky, závěsu a elektronického předřadníku - dle Technické specifikace (12)<br>1: (9,0*1,0)<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD | kus | 9,000    |           |        |           |        |
|        |         |         | Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.                                |     |          |           |        |           |        |
| 27     | 741XXRX | 8       | Svítidlo zářivkové 1x54W, IP20, s krytem, vč.zářivky, závěsu a elektronického předřadníku - dle Technické specifikace (13)<br>1: (2,0*1,0)  | kus | 2,000    |           |        |           |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Stavba:</b> 12-071-231-PS | Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice |
| <b>Objekt:</b> SO 27-15-01   | TNS Albrechtice, budova TNS                   |
| <b>Rozpočet:</b> SO 27-15-01 | TNS Albrechtice, budova TNS                   |

|        |         |     | Montáže   |     |          |           | Dodávky |           |        |        |
|--------|---------|-----|---|-----|----------|-----------|---------|-----------|--------|--------|
| Poř.č. | Položka | Typ | Text  | MJ  | Množství | Jedn.cena | Celkem  | Jedn.cena | Celkem | Celkem |
| 28     | 741XXRX | 9   | 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | kus | 23,000   |           |         |           |        |        |
|        |         |     | Svítidlo zářivkové 1x36W, IP65, s krytem, vč.zářivky, závěsu a elektronického předřadníku - dle Technické specifikace (15)<br>1: (23,0*1,0)   |     |          |           |         |           |        |        |
| 29     | 741XXRX | 10  | 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | kus | 14,000   |           |         |           |        |        |
|        |         |     | Svítidlo zářivkové 2x36W, IP65, s krytem, vč.zářivky, závěsu a elektronického předřadníku - dle Technické specifikace (16)<br>1: (14,0*1,0)   |     |          |           |         |           |        |        |
| 30     | 741XXRX | 11  | 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | kus | 16,000   |           |         |           |        |        |
|        |         |     | Svítidlo kompaktní pro nouzové osvětlení do 1x26W, IP42, s krytem, vč.zářivky, piktogramu a klasického předřadníku - dle Technické specifikace (17)<br>1: (16,0*1,0)  |     |          |           |         |           |        |        |
| 31     | 741XXRX | 12  | 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | kus | 10,000   |           |         |           |        |        |
|        |         |     | Svítidlo kompaktní pro nouzové osvětlení do 1x26W, IP65, s krytem, vč.zářivky, piktogramu a klasického předřadníku - dle Technické specifikace (18)<br>1: (10,0*1,0)  |     |          |           |         |           |        |        |
| 32     | 741XXRX | 13  | 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | kus | 10,000   |           |         |           |        |        |
|        |         |     | Svítidlo kompaktní do 2x42W, IP20, s krytem, vč.zářivky a elektronického předřadníku - dle Technické specifikace (19)<br>1: (10,0*1,0)  |     |          |           |         |           |        |        |
|        |         |     | 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. |     |          |           |         |           |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |               |   |
|-----------|---------------|---|
| Stavba:   | 12-071-231-PS | Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice |
| Objekt:   | SO 27-15-01   | TNS Albrechtice, budova TNS                   |
| Rozpočet: | SO 27-15-01   | TNS Albrechtice, budova TNS                   |

|        |  |     | Montáže   |     |          |           | Dodávky |           |        |
|--------|--|-----|---|-----|----------|-----------|---------|-----------|--------|
| Poř.č. | Položka  | Typ | Text  | MJ  | Množství | Jedn.cena | Celkem  | Jedn.cena | Celkem |
| 33     | 741XXXR  | 14  | nákladů.<br>Vysoušeč rukou, automatické spínání, možnost nastavení vzdálenosti pro spuštění sensoru, dvojitá ochrana proti přehřátí: přístroj se vypne vždy po 1 m<br>inutě nepřetržitého chodu + pojistka vypnutí při přehřátí, krytí IPX1, rozměry: 26 x 27 x 20 (š x v x h) cm, Příkon: 1600 W, napětí: 220 - 230 V<br>~<br>1: (1,0*1,0)<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | kus | 1,000    |           |         |           |        |
| 36     | 741XXXR  |     | Svodový vodič na povrchu s podpěrami AlMgSi do d=10mm<br>včetně podpěr do zdi a na střešní krytinu<br>1: (250,0*1,0)<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů   | M   | 250,000  |           |         |           |        |
| 741    | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění |     |   |     |          |           |         |           |        |
| 742    | Silnoproudé rozvody                                      |     |   |     |          |           |         |           |        |
| 44     | 742GAA   |     | CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací<br>1: (15,0*1,0) dle Tabulky kabelů<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (na rošty, pod omítku, do rozvaděče a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.   | M   | 15,000   |           |         |           |        |
| 45     | 742GEA   |     | CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová<br>1: (971,0*1,0) dle Tabulky kabelů<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů  | M   | 971,000  |           |         |           |        |
| 46     | 742GFC   |     | CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová<br>1: (120,0*1,0) dle Tabulky kabelů<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů   | M   | 120,000  |           |         |           |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Stavba:</b> 12-071-231-PS | Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice |
| <b>Objekt:</b> SO 27-15-01   | TNS Albrechtice, budova TNS                   |
| <b>Rozpočet:</b> SO 27-15-01 | TNS Albrechtice, budova TNS                   |

|        |         | Montáže |   |     | Dodávky  |           |        |           |        |
|--------|---------|---------|---|-----|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| Poř.č. | Položka | Typ     | Text  | MJ  | Množství | Jedn.cena | Celkem | Jedn.cena | Celkem |
| 47     | 742GFE  |         | CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová<br>1: (20,0*1,0) dle Tabulky kabelů<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů  | M   | 20,000   |           |        |           |        |
| 48     | 742GGA  |         | CYKY 7 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová<br>1: (15,0*1,0) dle Tabulky kabelů<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů  | M   | 15,000   |           |        |           |        |
| 49     | 742JAA  |         | Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením<br>a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici do 240 mm2<br>1: (20,0*1,0) dle Tabulky kabelů<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopy vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | kus | 20,000   |           |        |           |        |
| 50     | 742JAC  |         | Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2<br>1: (30,0*1,0) dle Tabulky kabelů<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopy vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů           | kus | 30,000   |           |        |           |        |
| 51     | 742JAD  |         | Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2<br>1: (5,0*1,0) dle Tabulky kabelů<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopy vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů           | kus | 5,000    |           |        |           |        |
| 52     | 742JAH  |         | Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2<br>1: (1,0*1,0) dle Tabulky kabelů   | kus | 1,000    |           |        |           |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |               |   |
|-----------|---------------|---|
| Stavba:   | 12-071-231-PS | Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice |
| Objekt:   | SO 27-15-01   | TNS Albrechtice, budova TNS                   |
| Rozpočet: | SO 27-15-01   | TNS Albrechtice, budova TNS                   |

|        |         |                        | Montáže   |     |          | Dodávky   |        |           |        |        |  |
|--------|---------|------------------------|---|-----|----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|--|
| Poř.č. | Položka | Typ                    | Text  | MJ  | Množství | Jedn.cena | Celkem | Jedn.cena | Celkem | Celkem |  |
| 53     | 742KAC  | Technická specifikace: | 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD   |     |          |           |        |           |        |        |  |
|        |         |                        | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů   |     |          |           |        |           |        |        |  |
|        |         |                        | Označovací štítek na kabel  | kus | 100,000  |           |        |           |        |        |  |
| 54     | 742KAF  | Technická specifikace: | 1: (100,0*1,0) dle Tabulky kabelů   |     |          |           |        |           |        |        |  |
|        |         |                        | 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD   |     |          |           |        |           |        |        |  |
|        |         |                        | Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů   |     |          |           |        |           |        |        |  |
|        |         | Technická specifikace: | Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m   | M   | 150,000  |           |        |           |        |        |  |
|        |         |                        | 1: (150,0*1,0) dle Tabulky kabelů   |     |          |           |        |           |        |        |  |
|        |         |                        | 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD   |     |          |           |        |           |        |        |  |
|        |         |                        | Položka obsahuje : Montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů   |     |          |           |        |           |        |        |  |
| 742    |         | Silnoproudé rozvody    |   |     |          |           |        |           |        |        |  |
|        |         |                        |   |     |          |           |        |           |        |        |  |
| 743    |         | Silnoproudá zařízení   |   |     |          |           |        |           |        |        |  |
| 55     | 743EGB  | Technická specifikace: | Zásuvková kombinace pro upevnění na zeď/stojinu - 4x  | kus | 1,000    |           |        |           |        |        |  |
|        |         |                        | 230/16A + 2x400V/32A  |     |          |           |        |           |        |        |  |
|        |         |                        | 1: 1 ks dle Techické specifikace R6   |     |          |           |        |           |        |        |  |
|        |         |                        | 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD   |     |          |           |        |           |        |        |  |
|        |         |                        | Položka obsahuje : Dodávku a montáž skříně včetně podružného materiálu. Skříň obsahuje vstupní svorky pro kabel do 25mm2, hlavní vypínač, jističe, proudové chrániče a zásuvky. Elektrovýzbroj viz. výkresová dokumentace. Dále obsahuje cenu za dopravu na staveniště, propojení, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. |     |          |           |        |           |        |        |  |
| 743    |         | Silnoproudá zařízení   |   |     |          |           |        |           |        |        |  |
|        |         |                        |   |     |          |           |        |           |        |        |  |
| 744    |         | Rozvaděče nn           |   |     |          |           |        |           |        |        |  |
| 56     | 744XXXR | Technická specifikace: | Rozvodnice pro 144 modulů, min. IP 30 včetně výzbroje, R3 dle   | kus | 1,000    |           |        |           |        |        |  |
|        |         |                        | Technické specifikace   |     |          |           |        |           |        |        |  |
|        |         |                        | 1: 1 ks dle Techické specifikace R3   |     |          |           |        |           |        |        |  |
|        |         |                        | 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD   |     |          |           |        |           |        |        |  |
|        |         |                        | Položka obsahuje : Cenu rozvodnice, včetně ceny montáže rozvodnice do/na zeď nebo konstrukci. Dále obsahuje cenu za podružný materiál ( včetně můstků a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky, za dopravu na staveniště, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Neobsahuje cenu za elektrovýzbroj. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů           |     |          |           |        |           |        |        |  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Stavba:</b> 12-071-231-PS | Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice |
| <b>Objekt:</b> SO 27-15-01   | TNS Albrechtice, budova TNS                   |
| <b>Rozpočet:</b> SO 27-15-01 | TNS Albrechtice, budova TNS                   |

|        |                       |     |   |     | Montáže  |           | Dodávky |           |        |
|--------|-----------------------|-----|---|-----|----------|-----------|---------|-----------|--------|
| Poř.č. | Položka               | Typ | Text  | MJ  | Množství | Jedn.cena | Celkem  | Jedn.cena | Celkem |
| 57     | 744XXXR               | 1   | Rozvodnice pro 144 modulů, min. IP 30 včetně výzbroje (RNO dle Technické specifikace)<br>1: 1 ks dle Technické specifikace RNO<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu rozvodnice, včetně ceny montáže rozvodnice do/na zeď nebo konstrukci. Dále obsahuje cenu za podružný materiál ( včetně můstků a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky, za dopravu na staveniště, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Neobsahuje cenu za elektrovýzbroj. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | kus | 1,000    |           |         |           |        |
| 58     | 744XXXR               | 2   | Ovládací tlačítko nouzového zastavení kompletní 2R, červené žlutý podklad, nástěnné provedení, IP65, s aretací, s krytem dle Technické specifikace<br>1: 6 ks dle Technické specifikace Nouzová tlačítka<br>2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD<br>Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kompletního ovládacího tlačítka včetně podružného materiálu a příslušenství. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.   | kus | 6,000    |           |         |           |        |
| 744    | Rozvaděče nn          |     |   |     |          |           |         |           |        |
| 747    | Zkoušky, revize a HZS |     |   |     |          |           |         |           |        |
| 59     | 747BAC                |     | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč<br>1: Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč<br>2: (1,0)<br>Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdř zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.   | kus | 1,000    |           |         |           |        |
| 60     | 747CAA                |     | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)<br>1: Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)<br>2: (1,0)<br>Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoprůdřích zařazeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.   | kus | 1,000    |           |         |           |        |
| 61     | 747EAA                |     | Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žily do 5x25 mm2<br>1: (35,0*1,0) dle Tabulky kabelů   | kus | 35,000   |           |         |           |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Stavba:</b> 12-071-231-PS | Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice |
| <b>Objekt:</b> SO 27-15-01   | TNS Albrechtice, budova TNS                   |
| <b>Rozpočet:</b> SO 27-15-01 | TNS Albrechtice, budova TNS                   |

|        |         | Montáže |  |     |          | Dodávky   |        |           |        |
|--------|---------|---------|--|-----|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| Poř.č. | Položka | Typ     | Text   | MJ  | Množství | Jedn.cena | Celkem | Jedn.cena | Celkem |
|        |         |         | Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.  |     |          |           |        |           |        |
| 62     | 747EBA  |         | Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil<br>1: (1,0*1,0) dle Tabulky kabelů  | kus | 1,000    |           |        |           |        |
|        |         |         | Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.  |     |          |           |        |           |        |
| 63     | 747EDA  |         | Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2<br>zjišťované plochy<br>1: Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované plochy<br>2: (1,0)   | kus | 1,000    |           |        |           |        |
|        |         |         | Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.  |     |          |           |        |           |        |
| 64     | 747GAA  |         | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení<br>1: Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení<br>2: (20,0)   | HOD | 20,000   |           |        |           |        |
|        |         |         | Technická specifikace: Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.   |     |          |           |        |           |        |
| 65     | 747GAB  |         | Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů<br>1: Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů<br>2: (10,0)   | HOD | 10,000   |           |        |           |        |
|        |         |         | Technická specifikace: Položka obsahuje : Všechny náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavy ( pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod. ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. |     |          |           |        |           |        |
| 66     | 747GAC  |         | Zkušební provoz<br>1: Zkušební provoz<br>2: (10,0)   | HOD | 8,000    |           |        |           |        |
|        |         |         | Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.   |     |          |           |        |           |        |
| 67     | 747GAD  |         | Zaškolení obsluhy<br>1: Zaškolení obsluhy<br>2: (2,0)  | HOD | 2,000    |           |        |           |        |
|        |         |         | Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.  |     |          |           |        |           |        |
| 68     | 747XXXR |         | Dozor pracovníku OŘ<br>1: (100,0*1,0 hod)  | HOD | 100,000  |           |        |           |        |
|        |         |         | Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za dozor a práce prováděné provozovatelem. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů  |     |          |           |        |           |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 12-071-231-PS      Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

**Objekt:** SO 27-15-01                      TNS Albrechtice, budova TNS

**Rozpočet:** SO 27-15-01                      TNS Albrechtice, budova TNS

|         |          |     |   | Montáže |          | Dodávky  |        |           |        |
|---------|----------|-----|---|---------|----------|--|--------|-----------|--------|
| Poř.č.  | Položka  | Typ | Text  | MJ      | Množství | Jedn.cena  | Celkem | Jedn.cena | Celkem |
| 747     |          |     |   |         |          | Zkoušky, revize a HZS  |        |           |        |
| 748     |          |     |   |         |          | Ostatní  |        |           |        |
| 69      | 748BBA   |     | Pismomalářské práce - písmena a číslice do výšky 40 mm<br>1: 10x1 písmeno označení rozváděčů elektroinstalace | kus     | 10,000   |  |        |           |        |
|         |          |     |   |         |          | Technická specifikace: Položka obsahuje: Zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. |        |           |        |
| 748     |          |     |   |         |          | Ostatní  |        |           |        |
| 990     |          |     |   |         |          | Poplatky za skládky  |        |           |        |
| 70      | 170102-O |     | Stavební a demoliční sut' ( cihly )<br>1: (1,0*0,20); předpokládaný odpad                                     | T       | 0,200    |  |        |           |        |
|         |          |     |   |         |          | Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku   |        |           |        |
| 71      | 170411-O |     | Zbytky kabelů, vodičů<br>1: (1,0*0,05); předpokládaný odpad   | T       | 0,050    |  |        |           |        |
|         |          |     |   |         |          | Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku   |        |           |        |
| 72      | 200301-O |     | Komunální odpad<br>1: (1,0*0,10); předpokládaný odpad   | T       | 0,100    |  |        |           |        |
|         |          |     |   |         |          | Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku   |        |           |        |
| 990     |          |     |   |         |          | Poplatky za skládky  |        |           |        |
| Celkem: |          |     |   |         |          |  |        |           |        |