
Příloha č. 2 Smlouvy

Specifikace předmětu koupě:

„Vyzbrojení kolejových vozidel určených na postřik vegetace požárním zařízením pro OŘ PHA“

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vyzbrojení kolejových vozidel určených pro postřik vegetace požárním zařízením, pro možnost čerpání vody z pozemní hydrantové sítě. Jedná se celkem o 8 souprav a o příslušenství.

Jedna souprava obsahuje:

- hydrantový nástavec B75
- klíč k podzemnímu hydrantu
- hasičský univerzální klíč
- přechodku k hydrantovému nástavci z B75 na C52
- požární hadice C52 – 2ks o délce 20 m

Místa dodání + kontaktní osoby:

Správa tratí Praha východ – 3 x souprava:

1x souprava - TO Lysá nad Labem, Švermova ulice, 289 22 Lysá nad Labem

vedoucí TO Lysá nad Labem - Tomáš Doksanský, DoksanskyT@spravazeleznic.cz, telefonní spojení: +420 606 048 808

2x souprava - TO Kolín, Starokolínská 975, 280 02 Kolín

vedoucí TO Kolín – Zdeněk Krejčík, KrejcikZ@spravazeleznic.cz, telefonní spojení: +420 725 544 459

Správa tratí Praha západ – 4x souprava:

2x souprava - SMeS Beroun, obvod ŽST Beroun, 266 01 Beroun

Vedoucí SMeS Beroun – Jan Opatrný, Opatrnyj@spravazeleznic.cz, telefonní spojení +420 724 236 653

1x souprava - SMeS Kralupy nad Vltavou, Ke Kocandě, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Vedoucí SMeS Kralupy nad Vltavou – Jiří Šváb, Svabj@spravazeleznic.cz, telefonní spojení +420 724 864 078

1x souprava - TO Rakovník, obvod ŽST Rakovník, 269 01 Rakovník

Vedoucí TO Rakovník – Vlastimil Volný, Volnyvl@spravazeleznic.cz, telefonní spojení +420 724 6081 429

ÚTN - Aparát OŘ – 1x souprava + 10 hydrantových ventilů (5x C52 + 5x D25):

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

vedoucí oddělení požární ochrany – Martina Švejdomá, Svejdomam@spravazeleznic.cz, telefonní spojení +420 724 165 919