



LEGENDA:

K ZÁVĚSNÝ ELEKTRICKÝ KOTEL MIN. VÝKON 17kW (např. THERM EL23) vč. EKVITERMNÍ REGULACE
EN TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA Ž110bar (např. REFLEX), POŽADOVANÝ OBJEM EN 8l, V KOTLI EN O OBJEMU 7l

NOVÁ OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ SE SPODNÍM NÁPOJENÍM (např. KORADO RADIK VK)
PŠ - PŘIPOJENÍ DESKOVÝCH TĚLES POMOCÍ PŘÍMÉHO ŠROUBENÍ (např. HEIMEIER VEKOTEC)
VŠECHNA NOVÁ TĚLESA BUDOU OSAZENA TERMOSTATICKOU HLAVICÍ (např. HEIMEIER TYP K)
TEPLOTNÍ SPÁD SOUSTAVY 75/55 °C
ROZVOD BUDE Z Cu POTRUBÍ, ROZVOD VEDEN PO POVRCHU BUDE OPATŘEN IZOLACÍ DLE VYHLÁŠKY 193/2007 Sb (např. PIPO ALS)
ROZVOD VEDEN PODLAHOVOU KONSTRUKCÍ BUDE OPATŘEN NÁVLEKOVOU IZOLACÍ tl. 20mm (např. MIRELON)
- - - - - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ÚT
- - - - - ZPÁTEČNÍ POTRUBÍ ÚT

STAVEBNÍK : SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, státní organizace IČO: 709 94 234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	GENERÁLNÍ PROJEKTANT : A 3 PROJEKT, s.r.o. J. V. Sládka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 26048920 tel.: +420 381 582 202 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz
PROJEKTANT ČÁSTI/PROFESE : A 3 PROJEKT, s.r.o. J. V. Sládka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 26048920 tel.: +420 381 582 202 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz	A 3 PROJEKT, s.r.o. J. V. Sládka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 26048920 tel.: +420 381 582 202 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz
PROJEKT : „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 882/II“ na p.p.č. 4348/25, 4348/3 k.ú. Veselí nad Lužnicí	
STUPEN : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ	ČÁSTI/PROFESE : ZTI, ÚT
OBSAH/VÝKRES :	

VYTÁPĚNÍ - SCHÉMA

KÓD/ČÍSLO VÝKRESU/PŘÍLOHY :

D.1.4.b.3.

VYPRACOVAL :	DATUM AKTUALIZACE : 12.06.2014	MĚŘÍTKO : 1:50	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. TOMÁŠ LEPIER
LUKÁŠ DOLEŽAL	ZAKÁZKA: 2014	VÝTISK :	
SOUBOR : 14_DPS_SŽDC_Veselí_n_L_882_TZB.dwg			