

V1	SKLADBA KOMUNIKACE - PŘELOŽKA SILNICE			
Katalogový list D1-N-2-III-PIII				
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	40 mm		
SPOJOVACÍ POSTŘÍK KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ (MODF.)	PS-CP	0,30-0,60 kg/m ²		
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+	60 mm		
SPOJOVACÍ POSTŘÍK KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ (MODF.)	PS-CP	0,30-0,60 kg/m ²		
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 22+	90 mm		
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ	PI-E	1,00 kg/m ²	E _{inf,2} ↓	110 MPa
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	ŠD _A	200 mm	E _{inf,2} ↓	70 MPa
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63	ŠD _B	min. 250 mm	E _{inf,2} ↓	45 MPa
Celkem		min. 640 mm		
- VÝMĚNNÁ VRSTVA PRO PODLOŽÍ S MODULEM PŘETVÁRNOSTI < 45 MPa,				
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63 tl. 500 mm				
- SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE 500 g/m ²				

K1	SKLADBA KOMUNIKACE - souvislá údržba		
Katalogový list D1-N-2-III-PIII			
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	40 mm	
SPOJOVACÍ POSTŘÍK KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ (MODF.)	PS-CP	0,30-0,60 kg/m ²	
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+	60 mm	
SPOJOVACÍ POSTŘÍK KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ (MODF.)	PS-CP	0,30-0,60 kg/m ²	
Celkem		100 mm	

Z VEGETAČNÍ ÚPRAVA - ZATRAVNĚNÍ

KULTURNÍ VRSTVA ZEMINY TL. 100 mm + TRAVNÍ SEMENO

NM DOSYPOVÝ MATERIÁL

ZHUTNĚNÁ DOSYPÁVKA KRAJNICE ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0/63 mm








NK NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE

ŠTĚRKODRŤ TL. 100 mm FR. 0/32

STÁVAJÍCÍ STAV

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ

OSTATNÍ SO

 <div>EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Doprava</div>		<div>Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury</div> 	
Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
			
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P01	12.08.2022	DŮR k připomínkovému řízení objednatele a projednání s dotčenými orgány státní správy	Ing. Petr Libosvár
<div>Stavebník/Investor: Správa železnic, státní organizace</div> <div>Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</div> <div>Zástupce investora: Stavební správa východ</div> <div>Adresa: Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc</div> <div></div>			
<div>Zhotovitel díla: Společnost pro přejezd P6496</div> <div>Adresa: Heršpická 758/13, 619 00 Brno</div> <div>Kontakt: T: +420 533 312 000</div> <div>E: info@exprojekt.cz</div> <div></div>			
<div>Zhotovitel objektu: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</div> <div>Adresa: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc</div> <div>Kontakt: T: [+420 585 570 444]</div> <div>E: [moravia@moravia.cz]</div> <div></div>			
Hlavní projektant (HIP): Ing. David Rose		Ing. Petr Libosvár	Specialista: Ing. Petr Krajčovič
Název stavby/akce:		Označení investora:	
Náhrada přejezdu P6496 v km 231,244 trati Polom – Suchdol nad Odrou		S621900218	
		Označení zhotovitele: 2021-125	
		21-064-239-UR	
Název části:		Označení části:	
Pozemní komunikace		D.2.1.8	
Název objektu/díle části:		Označení objektu/komplexu:	
Účelová komunikace pro šterkovny		SO 11-52-06	
Název přílohy:		Číslo přílohy:	
Vzorové řezy		2. 003	
Název díle části přílohy:			
-			
Odpovědný projektant:		Stupeň dokumentace:	
Ing. Petr Krajčovič		DŮR	
Kraj:		Smluvní datum zpracování:	
Moravskoslezský		12.11.2022	
Katastrální území:			
Suchdol nad Odrou [759163]			
TUDU:			
189112, 196102			
<div>Označení investora: S 6 2 1 9 0 0 2 1 8 - D U R X - D 2 1 0 8 - S 0 1 1 5 2 0 6 - X X - 2 - 0 0 3 - P 0 1</div> <div>Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podoba: Příloha: Revize:</div> <div>DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BYT DLE ZÁKONA č. 121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINAK ROZŠÍŘOVÁNA BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</div>			