

## 27. Stavy povelových relé při omezování činného výkonu (P) prostřednictvím HDO

Požadované stupně omezování činného výkonu (P) závisí na typu VTE, FVE a ostatní:

- ☐ 0 – 30 – 60 – 100 % pro FVE, VTE
- ☐ 0 – 50 – 75 – 100 % pro ostatní (kogenerační jednotky, bioplyn a biomasa, MVE a další v tomto dokumentu nevyjmenované typy výroben)

### Výrobna s instalovaným výkonem do 100 kW

Regulační stupeň	relé K1	relé K2	relé K3
100 % jmenovitého výkonu	b		
0 % jmenovitého výkonu	a		

### Výrobna s instalovaným výkonem 100 kW a více

Regulační stupeň	relé K1	relé K2	relé K3
100 % jmenovitého výkonu	b	b	b
60 % jmenovitého výkonu	a	b	b
30 % jmenovitého výkonu	b	a	b
0 % jmenovitého výkonu	b	b	a

Regulační stupeň	relé K1	relé K2	relé K3
100 % jmenovitého výkonu	b	b	b
75 % jmenovitého výkonu	a	b	b
50 % jmenovitého výkonu	b	a	b
0 % jmenovitého výkonu	b	b	a